

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
1 de abr de 13	C. Villa Hidalgo entre Villa Juárez y Xilitla, Col. Olivar de las Animas	4 lamparas apagadas, se accionó interruptor termomagnético y se retiraron zapatos que colgaban de las líneas	*****	Luz Adriana Rosas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
1 de abr de 13	Comunidad de Potrero de Santa Ana	Se reparó lampara apagada	1 foco 150w	Víctor Vázquez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
1 de abr de 13	C. Artículo 123 Fte. al #193, Inf. Fidel Velázquez	Se repararon 2 lamparas apagadas	2 focos 150w, 1 balastro 150w, 1 acrílico	Humberto Medina	José Roque Cruz 1er. Turno	72
1 de abr de 13	C. Enoc y Carretera a Caleros, Col. Paraíso	3 lamparas encendidas, se revisaron conexiones encontrandose falso contacto en cable de base para fotocelda	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
1 de abr de 13	C. San Antonio #306, Col. Bustamante II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Ma. de la Paz Rodríguez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
1 de abr de 13	Plaza José Luis Borges, Col. Bustamante II	Lamparas apagadas, se reactivaron interruptores termomagnéticos	*****	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	73
1 de abr de 13	Centro Cultural	En el área de recepción se retiro lampara dañada y se instaló otra igual de ahí mismo	*****	Xochitl Torres	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	73
1 de abr de 13	C. Méndez esq. Juan de la Barrera, Col. Niños Héroes	Lampara apagada	1 base para fotocelda	Rosario Monsivais	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de abr de 13	C. Cereza entre Ciruela y Mandarina, Col. Los Naranjos	Lampara apagada, se realizaron conexiones en socket	1 cristal	Juana Guadalupe Velázquez	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
1 de abr de 13	C. Maguey #203, Col. El Frayle	Lampara apagada	1 foco 100w	Angélica Carmona	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de abr de 13	C. Libertad esq. Jaime Nuno, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de abr de 13	C. Matamoros esq. Hidalgo, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de abr de 13	C. El Carmen esq. San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Erika González	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de abr de 13	C. Maguey #304 fte. a la guardería entre Nopal e Ignacio Ramirez, Col. El Frayle	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Angélica Carmona	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de abr de 13	C. Matamoros esq. Hidalgo (lado poniente), zona centro	Se apoyo a Transito y Vialidad en la colocación de foco a semáforo	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de abr de 13	Callejón del Arte	Se colocó foco de 150w en arbotante	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
1 de abr de 13	C. Carmen esq. San Pedro, Ampliación Guadalupe	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Erika del Carmen Pérez	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	1a. Priv. Plan de Ayala entre #506 y #512, Col. Lagunita	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Alvaro Arriaga Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	Comunidad de Santa Cruz	Se repararon 28 lamparas y se activo un circuito de 5 lamparas	19 focos 70w, 2 focos 150w, 1 balastro 70w, 10 fotoceldas 127v, 1 mt. de fleje 3/4, 1 hebilla 3/4	Nemorio Reyna	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
2 de abr de 13	Comunidad de San Vicente	Se verificó centro de carga por falta de interruptor termomagnético	*****	Juan Arias	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	73
2 de abr de 13	C. San Luis esq. Queretaro, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w	Amanda Ruiz	Rubén Luis 2o. Turno	71
2 de abr de 13	C. Guerrero esq. Sinaloa, col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Jorge Ulloa	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. San Pedro esq. San Ramón, Prol. Guadalupe	2 lamparas apagadas, se activo circuito	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	Plaza San Miguelito, Col. San Miguelito	3 lamparas apagadas	3 focos 250w A.M.	Enrique Alvarez	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. Boulevard Carlos Lasso #138, entrada a la Col. Electricistas	Lampara prende y apaga	1 foco 400w (½ uso)	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. Villa del Sol #218, Fracc. Villa Fontana	Lampara apagada	1 foco 150w	Juan Manuel Morales	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. Nuevo León esq. Sinaloa, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. Leona Vicario fte. a Mueblería "Viva México", Col. Olivar	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Janeth Zamarripa	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	Prol. Matamoros, Col. Las Vegas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Luis Peña	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. San Pedro esq. San Agustín, Col. Prolongación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
2 de abr de 13	C. Estanque Nuevo esq. Cipres, Col. La Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w	Tomasa Puente	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. Libertad #117, Col. San Miguelito	Se repuso acrílico roto	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. Boulevard Carlos Lasso esq. Ignacio Ramírez, zona centro	Lampara apagada, se realizaron conexiones en línea reventada	6 mts. de cable #10	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. Juan Pablo Martínez #117 entre Mariano Vazquéz y Regules, Col. Altamira	4 lamparas apagadas, se realizaron conexiones en hilo piloto	*****	Andrea Ramírez	Rubén Luis 2o. Turno	72
2 de abr de 13	C. Estanque Nuevo esq. Maroma, Col. La Concepción	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	C. Queretaro esq. San Luis, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Silvia Guerrero	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
3 de abr de 13	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se fijo esfera que se encontraba de lado y se repararon 2 lamparas	1 foco 70w, 1 foco 250w	José Medrano	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
3 de abr de 13	C. Villa Hidalgo entre Villa Juárez y Xilitla, Fracc. Olivar de las Animas	3 Lamparas apagadas, se verificaron y realizaron conexiones	*****	Luz Adriana Rosas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
3 de abr de 13	C. Charcas #111, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Luz Adriana Rosas	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
3 de abr de 13	C. Xilitla esq. Charcas, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Luz Adriana Rosas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
3 de abr de 13	C. Juan Sarabia esq. Abasolo, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w	Clemente Moreno	José Roque Cruz 1er. Turno	72
3 de abr de 13	C. Quintana Roo #207, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v	Ivan Torres	José Roque Cruz 1er. Turno	72
3 de abr de 13	C. Relampago #208, Col. San Antonio	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Roció Sánchez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
3 de abr de 13	C. Villa Juárez #210, Col. Olivar de las Animas	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Luz Adriana Rosas	José Roque Cruz 1er. Turno	72
3 de abr de 13	Plaza de la leña, calles de Bravo y Regules	Lamparas apagadas	2 focos 250w A.M., 1 socket mogul	Ma. Guadalupe Flores	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	73
3 de abr de 13	1a. Priv. de Independencia entre Filomeno Mata y Belisario Domínguez, zona centro	Lampara apagada, se realizaron conexiones	1 acrílico	Gloria Robles Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	C. El Salto esq. Valle de México, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Rosalinda de León Gallegos	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	C. Hidalgo esq. San Luis Potosí, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
3 de abr de 13	C. Reforma esq. Priv. Paseo de la Reforma, Col. Rivas Guillén	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	C. Independencia fte. al #210, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	C. Matamoros esq. Leandro Sánchez, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Jesús Vigil	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	Comercial Morelos fte. a Camara de Comercio	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Ramiro Orozco	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	C. Reforma fte. al #1309, Col. Rivas Guillén	Lampara apagada	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	C. Queretaro hasta Irapuato, Col. República y Bravo, Regules de Oriente a Poniente	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	Camino a los ángeles a un costado del Mezquit	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	Camino a los ángeles	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandalica	Ramiro Orozco	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	C. Hidalgo #118 norte, entre Matamoros y Priv. Hidalgo, zona centro	lamparas apagadas, no se localizo falla todas estaban encendidas	*****	Juan Carlos Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
3 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se repararon 4 carcasas de proyectores (para puente)	*****	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
4 de abr de 13	C. Bolivia esq. Bélgica, Col. 22 de mayo	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Martín Morales	José Roque Cruz 1er. Turno	72
4 de abr de 13	Carr. 57 entre Cbtis a Regules	Circuito apagado, se activo interruptor general	*****	Maurilio Torres	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	73
4 de abr de 13	Blvd. Héroes Potosinos fte. a los departamentos de fovissste	Se reubico preparación de equipo de medición de lamparas del camellón	4 hebillas 3/4, 4 mts. de fleje 3/4, 1 codo de pvc de 1/2", 1 tramo de pvc de 2", 2 mts. de tubo galvanizado 1 1/4 (1/2 uso), 56 mts. de cable #8 (1/2 uso), 1 térmico de 40 amp.	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72-73
4 de abr de 13	And. de los Alpes fte. al #117, Colinas de la Paz	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
4 de abr de 13	5 de mayo #701 entre Insurgentes y Guerrero, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico	Guadalupe Jimenez	Rubén Luis 2o. Turno	71
4 de abr de 13	C. San José #518 camino viejo a la Paz y San Pedro, Col. Guadalupe	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
4 de abr de 13	Colinas de la Paz, Col. Ollería y parte del Fraccionamiento Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
4 de abr de 13	C. Morelia esq. Hermosillo, Col. Antorchista	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
4 de abr de 13	C. Gómez Cipriano esq. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
4 de abr de 13	Prol. Tlaxcala #207, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
4 de abr de 13	C. Oaxaca esq. San Luis Potosí, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
4 de abr de 13	C. Distrito Federal esq. Sonora, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
4 de abr de 13	C. Morelia esq. Ciudad Victoria, Col. Antorchista	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
4 de abr de 13	C. Lucha #117, Col. Unidad Antorchista	Lampara apagada, se realizaron conexiones en balastro	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
4 de abr de 13	Col. Antorchista y República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
5 de abr de 13	C. Sierra Ventana #35, Col. Ollería	Lampara apagada	1 foco 250w	Herlinda García	José Roque Cruz 1er. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de abr de 13	C. Simón Bolívar esq. Manzanillo, Col. Palma de Romero	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Luis Gerardo Tristán	José Roque Cruz 1er. Turno	71
5 de abr de 13	C. Reforma esq. República y Senado fte. a Super Fernando Guerrero	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guadalupe Zarzoza	José Roque Cruz 1er. Turno	71
5 de abr de 13	Blvd. Turístico Carr, 57 tramo Walmart hasta l gasolinera el Capri	Se repararon un total de 19 lamparas	19 focos 400w, 1 balastro 400w	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
5 de abr de 13	Cancha de futbolito rápido, Col. República	Se repararon 2 reflectores de 400w A.M. y se enderezaron 4 lamparas que estaban de lado	2 focos 400w A.M.	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
5 de abr de 13	Cancha de la Col. La Dichosa	Se instaló tapa en la base del socket	*****	Guardia de Alumbrado	José Roque Cruz 1er. Turno	73
5 de abr de 13	Cancha Av. las Americas al norte de Walmart	Se revisaron y repararon 4 lamparas de conexiones	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	73
5 de abr de 13	C. Rio Panuco #103, Col. Mitras	Lampara apagada, se realizaron conexiones	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de abr de 13	Priv. Aramberri #306, zona centro	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Adrián Monsivais	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de abr de 13	Prol. Hidalgo pasando Av. Mante, fte. Alarmas, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Tino Lomeli	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de abr de 13	C. Río Panuco #413 A, Col. Mitras	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de abr de 13	C. Río Balsas #505, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Ezequiel Hernández	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de abr de 13	C. Río Balsas esq. Carlos Vivanco, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Ezequiel Hernández	Rubén Luis 2o. Turno	72
5 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 6 lamparas suburbanas de 100w en 127v	6 carcassas completas, 6 balastos 100w, 6 fotoceldas 127v, 6 acrílicos, 5 mts. de cable #12	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
5 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 7 balastos remoto	7 balastos 100w (½ uso), 8 mts. de cable pot #12 (½ uso), 8 mts. de cable #12	Guardia de Alumbrado	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
8 de abr de 13	2o. Camellón, Col. Bustamante III	Se activo interruptor termomagnético de circuito disparado	*****	Pablo Acosta	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Jaime Nunó #510, Col. Jardín	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Laura Arevalo	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Rio Soto la Marina #505, Col. Concepción	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Juana María Gaméz García	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Libertad #237 entre Belisario Dominguez y Filomeno Mata, Col. San Miguelito	Lampara apagada	1 foco 250w	Magdalena Rodríguez	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de abr de 13	C. Río Lerma #618 entre Simón Bolívar y Río Papaloapan, Col. Lázaro Cárdenas	Lampara apagada	1 foco 100w	Ma. de los Angeles Facundo	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Ceibas esq. Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Carmen Coronado	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Naranjos esq. Negundos, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Blanca Martínez	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Zacatecas esq. Nayarit, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Eucaliptos #610, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Ofelia Coronado	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Querétaro esq. Yucatán, Col. República	Se colocó malla antivandalica y acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Querétaro esq. Sonora, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Querétaro esq. Sinaloa, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de abr de 13	C. Querétaro esq. Chihuahua, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Querétaro esq. San Luis Potosí, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Querétaro esq. Aguascalientes, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Querétaro #301, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Querétaro esq. Quintana Roo, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Campeche #106, Col. República	Se repuso acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Aguascalientes esq. Zacatecas, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Zacatecas esq. San Luis Potosí, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de abr de 13	C. Zacatecas #503, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Zacatecas esq. Durango, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Zacatecas #502, Col. República	Se colocó malla antivandalica y acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Zacatecas esq. Nayarit, Col. República	Se colocó malla antivandalica	1 malla antivandalica	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
8 de abr de 13	C. Sonora #210, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Plan de Guadalupe esq. Baja California, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa esq. Zacatecas, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa #317, Col. República	Se colocó malla antivandalica y 1 acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de abr de 13	C. Sinaloa esq. Nuevo León, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa esq. Prol. Yucatan, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa #503, Col. República	Se colocó malla antivandalica y acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa #520, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa #515, Col. República	Se colocó malla antivandalica y acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa esq. Tlaxcala, Col. República	Se colocó malla antivandalica y 1 acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa esq. Toluca, Col. República	Se colocó malla antivandalica y 1 acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa esq. Irapuato, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de abr de 13	C. Sinaloa #1006, Col. República	Se colocó malla antivandalica y 1 acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa #1205, Col. República	Se colocó malla antivandalica y 1 acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Sinaloa esq. Orizaba, Col. República	Se colocó malla antivandalica y 1 acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Baja California esq. Queretaro, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Baja California esq. Guerrero, Col. República	Se repuso acrílico y foco	1 acrílico, 1 foco 100w,	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Baja California #1006, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Baja California esq. Nuevo Laredo, Col. República	Se colocó malla antivandalica y 1 acrílico	1 malla antivandalica, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Baja California esq. Hidalgo, Col. República	Se retiro nido de pájaro de lampara	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de abr de 13	C. Baja California esq. Irapuato, Col. República	Se retiro nido de pájaro de lampara	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Baja California #1108, Col. República	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Campeche #512 entre Tlaxcala y Toluca, Col. República	Lampara que enciende después de las 11:00 P.M.	1 fotocelda 127v	Francisca Sandoval	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Tlaxcala #421, Col. República	Lampara que enciende después de las 10:00 P.M.	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v	Francisca Sandoval	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Leyes de Reforma #219, Fracc. Benito Juárez	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Radiodifusora	José Roque Cruz 1er. Turno	72
8 de abr de 13	C. Luis Donaldo Colosio #124, Col. Magisterial Los Reyes	Lampara apagada	1 foco 150w	Francisco Miguel Vázquez	Rubén Luis 2o. Turno	71
8 de abr de 13	C. Rivas Guillén fte. #218, Col. Luis N. Morones	Lampara apagada	1 foco 150w	Rosa María Pérez	Rubén Luis 2o. Turno	71
8 de abr de 13	C. 20 de Noviembre #213, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 fotocelda 220v	Elsa Torres	Rubén Luis 2o. Turno	72
8 de abr de 13	Plaza Ojo de Agua	Se cambio foco 250w A.M. a lampara tipo colonial	*****	Gustavo Martínez	Rubén Luis 2o. Turno	72
8 de abr de 13	C. Ciudad Valles #410, Fracc. Animas	Lampara apagada	1 foco 100w	Mauricio Flores García	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de abr de 13	C. Jazmín #104, Fracc. Las Vegas	Lampara apagada	1 foco 70w	Efrain Ramírez	Rubén Luis 2o. Turno	72
8 de abr de 13	C. Leona Vicario #101 esq. Pirules. Col. Olivar de las Animas	Se realizaron conexiones en lampara y se repuso acrílico	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
8 de abr de 13	C. Manuel Esperon #1001 esq. Moctezuma, Fracc. Animas	Lampara apagada	1 foco 70w	Mauricio Flores García	Rubén Luis 2o. Turno	72
8 de abr de 13	Blvd. Héroes Potosinos	Se dio mantenimiento reparándose 3 lamparas	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
8 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se termino de armar lamparas de 100w en 127v	6 brazos metálicos, 24 mts. de cable #12	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
8 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se realizó limpieza de 12 cristales (½ uso) para OV 15, se terminó de reparar proyectores tipo F-WP(luminarias bajo puente) (½ uso), se probaron 4 balastos de 150w, 250w, 400w todos vapor de sodio (½ uso), además se realizó limpieza del área de trabajo	*****	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
9 de abr de 13	C. Palmas #104 entre Reforma y Carr. Sacramento, Col. Concepción	Se reacomodo lampara que estaba por caerse del poste	1 foco 70w, 1 mt. de fleje ¾ , 1 hebilla ¾	Estela Torres	José Roque Cruz 1er. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
9 de abr de 13	Asilo de Ancianos	Se realizó mantenimiento a luminarias y se cambiaron focos incandescentes por lamparas ahorradoras	3 lamparas fluorescentes 75w, 1 balastro 2x75w, 1 balastro 2x39w, 10 lamparas ahorradoras 15w	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	71
9 de abr de 13	Comunidad de Noria de la Cabra	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Ofelia Ruiz	José Roque Cruz 1er. Turno	72
9 de abr de 13	C. Bolivia lado norte de Yugoslavia	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
9 de abr de 13	C. Oaxaca #118 entre Coahuila y San Luis, Col. República	Lampara apagada, se realizaron conexiones y se cambio acrílico	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
9 de abr de 13	C. Sonora esq. Toluca, Col. República	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 balastro 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
9 de abr de 13	C. Biznaga esq. Boulevard, Col. El Frayle	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
9 de abr de 13	C. Moctezuma esq. Jesús García, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
9 de abr de 13	C. Guerrero esq. Sonora, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
9 de abr de 13	C. Nuevo León esq. San Luis Potosi, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
9 de abr de 13	C. Durango fte. #418, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
9 de abr de 13	C. Maroma, Carlos Vivanco, Rio Soto La Marina, Col. Concepción	Lamparas que encienden después de las 09:00 P.M., además se activo circuito	1 fotocelda 127v	Manuel Lugo	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
9 de abr de 13	C. Roble #106, Col. Florida II	Lampara apagada	1 balastro 150w, 1 socket mogul	Carlos Cazares	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
9 de abr de 13	C. Circuito Mezquite #127, Col. Las Golondrinas	Lampara apagada	1 foco 150w	Leobardo N.	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
9 de abr de 13	Bldv. La Paz	Se realizó mantenimiento	3 focos 250w	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
9 de abr de 13	Bldv. Av. Roble Circuito Av. La Paz Hasta la entrada al Llano Azul	Se realizó mantenimiento	8 focos 250w, 1 balastro 250w, 1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
9 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probó material de medio uso como son focos y fotoceldas	*****	Guardia de Alumbrado	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
10 de abr de 13	Plaza del Ojo de Agua	Se verificaron conexiones de todos los registros y se reactivaron los interruptores termomagnéticos	*****	Ma. Ines Zapata	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
10 de abr de 13	C. San Antonino esq. Santa Alicia, Col. Santa Lucina	lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Gustavo Martínez	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de abr de 13	C. San Antonio esq. Santa Lucia, Col. Santa Lucina	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Gustavo Martínez	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
10 de abr de 13	C. Plan de Ayala #305, Col. La Lagunita	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Gonzalo Pérez	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
10 de abr de 13	Av. San Francisco esq. Alfonso Reyes, Ampliación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Juana María Robles	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de abr de 13	Av. San Francisco #1301, Ampliación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Juana María Robles	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de abr de 13	C. Justo Sierra #1007, Col. Juaréz	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de abr de 13	Prol. Aldama #1107, Col. San José	Lampara que enciende después de las 10:00 P.M.	1 fotocelda 127v, 1 acrílico	Radiodifusora	José Roque Cruz 1er. Turno	72
10 de abr de 13	Plaza José Luis Borges, Col. Bustamante II	Se reprogramo control de encendido y apagado	*****	Socorro Hernández	Ing. Juan Francisco Ramírez	73
10 de abr de 13	Presidencia Municipal	Se retiro ventilador en malas condiciones del área de Inspección General	*****	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	73
10 de abr de 13	Plaza Lázaro Cárdenas	Se acomodaron un total de 3 lamparas que se encontraban de lado	*****	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de abr de 13	C. Queretaro #301, entre Aguascalientes y Tamaulipas, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
10 de abr de 13	C. Xilitla, Col. Olivar de las Animas	Se reactivo circuito	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	C. Hidalgo esq. Belisario Dominguez	Se cambio cristal de lampara	1 cristal	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	C. Bravo esq. Reforma, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	Av. La Paz esq. Ciudad Valles fte. a Capilla Niño Divino, Fracc. Animas	Se Instaló una lampara completa 100w en 127v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	C. Ciudad Valles #114, Fracc. Animas	Se Instaló una lampara completa 100w en 127v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	C. Ciudad Valles #108, Fracc. Animas	Se Instaló una lampara completa 100w en 127v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	C. Ciudad Valles esq. Cardenas Lado Norte, Fracc. Animas	Se Instaló una lampara completa 100w en 127v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	C. Ciudad Valles esq. Cardenas lado sur, Fracc. Animas	Se Instaló una lampara completa 100w en 127v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	C. Cardenas #210, Fracc. Animas	Se Instaló una lampara completa 100w en 127v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
10 de abr de 13	C. Pirules, Col. Olivar	5 Lamparas apagadas, falta alimentación ubicada en Cipres esq. Sauces	*****	José Pedraza	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
10 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se recorto poste dañado quedando de 8 mts. de longuitud y se le adapto tapa superior y argollas laterales	*****	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
10 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se probó material de medio uso como son focos y fotoceldas	*****	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
11 de abr de 13	C. Cipres esq. Sauces, hasta Pirules	Se instaló linea de alimentación	55 mts. de cable 2+1, 1 aislador de carrete	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
11 de abr de 13	C. Padre Proa #210 y C. San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Lamparas apagadas, se cambio fotocelda en San Judas Tadeo esq. San Pedro donde se encuentra el circuito	1 fotocelda 127v	Magdalena Mendoza	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
11 de abr de 13	C. Hidalgo #308, Col. Ferrocarrilera	Lampara apagada	1 foco 250w	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
11 de abr de 13	Priv. de los Reyes #103 Comunidad de El Mimbres	Se repararon 2 lamparas	2 focos 70w, 1 balastro 70w	Guadalupe González	José Roque Cruz 1er. Turno	72
11 de abr de 13	C. Hidalgo esq. Belisario Dominguez, zona centro	Se reacomodo cristal que se encontraba mal puesto y se realizaron conexión en socket de alimentación	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
11 de abr de 13	Plaza Ojo de Agua	En el Kiosco se realizó mantenimiento en cambio de esferas y reposición de lamparas	5 lamparas fluorescentes 15w, 2 esferas blancas	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de abr de 13	Col. Ojo de agua, Bella Gaviota, La Florida	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de abr de 13	C. Rio Soto La Marina entre Alfonso Alvarez y Carlos Vivanco, Col. Mitras	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 220v	Juana María Gaméz	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de abr de 13	C. Olivos #207, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Noelia Cruz	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de abr de 13	C. Pirules #114 esq. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 foco 150w	Prof. José Pedroza Mendoza	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de abr de 13	Prol. Hidalgo #123 sur, Ojo de Agua	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se verificó material de medio uso como son focos, balastos y fotoceldas, además se reacomodaron focos de estantería, se organizo tornilleria y se reviso ventilador	*****	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
12 de abr de 13	C. Kildum #179, Fracc. Kildum	Lampara apagada	1 foco 150w	Amelía Pérez	José Roque Cruz Garcia	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
12 de abr de 13	Seguridad Pública Municipal	Se instaló un apagador intercambiable (½ uso) y una tapa de ventana	1 apagador (½ uso)	Antonio Rodríguez	José Roque Cruz 1er. Turno	71
12 de abr de 13	Av. Las Torres #104	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Amelía Pérez	José Roque Cruz 1er. Turno	71
12 de abr de 13	C. San José S/N, Fracc. Guadalupe	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de abr de 13	C. San Patricio esq. Camino Viejo	Se cambio fotocelda a circuito encendido	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
12 de abr de 13	Arco Sur, Blvd. Héroes Potosinos	Se instaló línea a tierra para alimentación	1 balastro 2X39, 15 mts. de neutranel 1+1, 14 curvalum de 32w, 12 tubos flourescentes 17w	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
12 de abr de 13	Plaza Vicente Guerrero en el Andador a un costado de La Iglesia	Se repusieron 3 focos	3 focos 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de abr de 13	Plaza Juárez	Se repusieron 10 esferas	10 esferas acrílicas	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de abr de 13	C. Juárez #905, Colinas de la Paz	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Yolanda Navarro	Rubén Luis 2o. Turno	72
12 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se reparó lampara suburbana de 100w en 127v, además se probaron focos y fotoceldas	1 socket de porcelana, 1 foco 100w, 1 acrílico (todo ½ uso)	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
15 de abr de 13	Plaza ubicada entre Jesús García y Juan Sarabia	2 lamparas apagadas	1 foco 100w, 1 foco 150w, 1 balastro 150w	Veda María Rodríguez	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
15 de abr de 13	C. Libertad esq. Regules, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Francisco Ruiz	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	71
15 de abr de 13	C. Guerrero esq. Sinaloa, Nayarit esq. Guerrero y Sinaloa entre Guerrero y Orizaba Col. República	4 lamparas apagadas, se retiro swich dañado, además se separó un piloto de varilla que estaba pegado	*****	Jorge Ulloa	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
15 de abr de 13	Priv. Juan Ramón Jiménez, Bustamante III	5 Lamparas apagadas, se reactivo circuito	*****	Ricardo Molina	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
15 de abr de 13	Av. San Francisco #1832, Col. Tepeyac	Se repararon 2 lamparas, una de conexiones	1 foco 70w	Hilda Benitez	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de abr de 13	Comunidad de Sacramento	Se reparó una lampara apagada y otra encendida	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v	Ma. del Socorro Rocha	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de abr de 13	C. Méndez #1033, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico	Juan Pablo Medina	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de abr de 13	C. Insurgentes #317 entre 16 de septiembre y 5 de mayo, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 150w	Laureano Pecina	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
15 de abr de 13	C. Plan de Ayala entre Guadalupe Victoria e Ignacio Zaragoza Comunidad de Santa Ana	12 lamparas apagadas, se verificaron conexiones de base para fotocelda de circuito	*****	Serapio Cerda	José Roque Cruz 1er. Turno	72
15 de abr de 13	Arco Sur, Blvd. Héroes Potosinos	Se retiro cable neutranel 1+1 de tierra de alimentación	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
15 de abr de 13	C. Quintana Roo entre México y Nuevo León, Col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
15 de abr de 13	C. Distrito Federal entre Hidalgo y Chihuahua, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
15 de abr de 13	C. Sinaloa y Orizaba, Col. República	Lamparas apagadas, las cuáles se encontraron funcionando normalmente	*****	José Santos Molina	Rubén Luis 2o. Turno	71
15 de abr de 13	C. Irapuato esq. Tamaulipas, Col. República	2 lamparas desconectadas	2 mts. de cable #12	Israel Sandoval	Rubén Luis 2o. Turno	71
15 de abr de 13	C. Hermosillo #913 entre Hidalgo e Irapuato, Col. República	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
15 de abr de 13	C. Palma fte. #102, Col. Santa Martha	Se reparó lampara apagada	1 foco100w, 1 malla antivandalica, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
15 de abr de 13	C. Pascual Gallegos esq. Palma, Col. Santa Martha	Se repuso acrílico dañado	1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
15 de abr de 13	C. Pascual Gallegos a un costado de la Esc. Preparatoria	Se repuso acrílico dañado	1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
15 de abr de 13	C. Oaxaca esq. Jalisco, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
15 de abr de 13	C. Campeche esq. Oaxaca, Aguascalientes esq. Tlaxcala, Tlaxcala entre Coahuila y San Luis Potosí, C. Gallegos M. esq. Angel Veral	Se repusieron 5 acrílicos dañados	5 acrílicos	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
15 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se contabilizó material sobrante y se reacomodo material nuevo, además se probó material de medio uso	*****	Guardia de Alumbrado	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
16 de abr de 13	C. Naranjos y Olivos, Col. Olivar de las Animas	Se apoyo a la Dirección de Ecología en la tala de árbol	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	71
16 de abr de 13	Plaza Congreso del Trabajo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se apoyo a la Dirección de Ecología en la poda de árboles	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	71
16 de abr de 13	C. Paseo de los laureles #126, Fracc. Kildum	Lampara apagada	1 foco 150w	Verónica Aguirre	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
16 de abr de 13	C. Paseo de los Olivos esq. Paseo de los Cedros, Col. Florida II	Lampara apagada	1 foco 150w	Juan Carlos Oliva	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
16 de abr de 13	C. Constitución esq. Constituyentes	Lampara luz tenue	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Ma. del Socorro González	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
16 de abr de 13	C. Jacaranda #207, Col. La Finca	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Edgardo Aguilera	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
16 de abr de 13	C. Emiliano Zapata #105, Col. La Lagunita	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Ma. de la Paz Esqueda	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
16 de abr de 13	C. Justo Sierra esq. Lázaro Cárdenas, Col. Benito Juaréz	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Noé Cruz	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
16 de abr de 13	Centro Recreativo	Se instalaron líneas de alimentación en el vivero	60 mts. de cable neutranel 2+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
16 de abr de 13	C. Ceibas esq. Pinos, Col. Olivar de las Animas	Lamparas apagadas, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
16 de abr de 13	Prol. Juaréz esq. Robles, Col. Olivar	Se repuso acrílico	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
16 de abr de 13	C. Negundos #104 entre Arrayanes y Lienzo Charro, Col. Olivar	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Magdaleno Aldape	Rubén Luis 2o. Turno	71
16 de abr de 13	C. Naranjos entre Nogales y Fresnos, Col. Olivar	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
16 de abr de 13	C. Eucaliptos #805 entre Juan Sarabia y Arrayanes, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
16 de abr de 13	C. Laureles #305 entre Pinos y Prol. Juaréz, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
16 de abr de 13	C. Paseo de los Cedros fte. a construcción de plaza, Florida II	Lampara apagada	1 foco 150w	Juan Carlos Oliva	Rubén Luis 2o. Turno	71
16 de abr de 13	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 13 lamparas	6 focos 70w, 1 foco 250w, 1 balastro 70w, 1 balastro 150w, 1 acrílico	Alfredo Mata	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
16 de abr de 13	Av. Roble	Se repararon 8 lamparas, de las cuáles 2 fueron de conexiones	3 focos 250w, 3 balastros 250w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
17 de abr de 13	Plaza Congreso del Trabajo, Col. Inf. Fidel Velázquez	Se apoyo a la Dirección de Ecología para continuar con la poda de las ramas más altas de los árboles	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	71
17 de abr de 13	C. Pinos esq. Alamos, comunidad de La Minita	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Raymundo Molina	José Roque Cruz 1er. Turno	72
17 de abr de 13	C. San Pablo esq. San Pedro, Col. Ampliación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandalica	Marcelina Gloria	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
17 de abr de 13	C. Juan Francisco Estrada esq. Alfonso Reyes, Col. Ampliación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v	Adelaida Ruiz	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
17 de abr de 13	C. Biznaga esq. Maguey, Col. El Frayle	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Ma. del Socorro Rodríguez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
17 de abr de 13	C. Biznaga #408 entre Carlos Lazo y Aramberri, Col. El Frayle	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v	Ma. del Socorro Rodríguez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
17 de abr de 13	C. Altamirano #137 entre Santiago Vivanco y Ángel Veral, Col. Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Juan Manuel Mendoza	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
17 de abr de 13	C. Juan Bautista esq. Bartolome de las casas, Ampliación Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Emma Hernández	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
17 de abr de 13	Prol. Terán esq. San Antonio pasando Reforma	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Elena Ramírez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
17 de abr de 13	C. Eucaliptos #103, Col. Olivar	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
17 de abr de 13	C. Abedules esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de abr de 13	C. Pistache esq. Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de lampara	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de abr de 13	C. Pistache #207, Col. Olivar de las Animas	Se retiro nido de pájaro de lampara	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de abr de 13	C. Frida Khalo #286, Col. Valle de la Dichosa	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Armando Santillana	Rubén Luis 2o. Turno	72
17 de abr de 13	C. Fresnos #609 entre Sabinos e Independencia, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
17 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se efectuó reacomodo de carcasas, además se continuo verificando focos, balastos y carcasas de medio uso	*****	Guardia de Alumbrado	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
18 de abr de 13	Unidad Medica del IMSS No. 14	Se apoyo a la Dirección de Ecología en la poda de 6 palmas	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	71
18 de abr de 13	Comunidad de Los Angeles	Se repararon un total de 6 lamparas	5 focos 70w, 1 foco 100w, 2 fotoceldas 127v	Dionisia Olvera	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
18 de abr de 13	C. Zaragoza #226 entre Leandro Valle y Juaréz, zona centro	Lampara que enciende después de las 10:00 P.M.	1 fotocelda 220v	Lucia Ortiz	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
18 de abr de 13	C. Palma China #11 entre Aramberry y Santiago Vivanco, Col.Santa Martha	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Cesar Arriaga	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
18 de abr de 13	C. Juan Alvarez #140, Col. La Dichosa	Se cambio reelevador dañado	1 reelevador 2x30v	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
18 de abr de 13	C. Estanque Nuevo esq. San Bartolo, Col. Concepción	Se realizaron conexiones en lampara	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
18 de abr de 13	C. Reforma esq. Concepción, Col. Concepción	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
18 de abr de 13	C. Privada Reforma #24, Col. Del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de abr de 13	C. Reforma #1706 entre Sacramento y Maromas, Col. Concepción	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
18 de abr de 13	C. Reforma esq. San Bartolo, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
18 de abr de 13	C. Reforma esq. Rio Soto La Marina, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
18 de abr de 13	C. Francisco Zarco esq, Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Se realizaron conexiones en lampara	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
18 de abr de 13	C. Hidalgo #319, zona centro	Se realizaron conexiones en lampara	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
18 de abr de 13	Bldv. Héroes Potosinos, Arco Sur	Se colocó cable neutro para iluminación	200 mts. de cable neutranel 1+1	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
18 de abr de 13	Col. La Lagunita	Se realizo recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
18 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se desarmaron carcasas de 2 lamparas para su reparación, se enderezaron tapas se lavaron y pintaron partes, además se repararon barrenos de tornillos	*****	Guardia de Alumbrado	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
19 de abr de 13	Unidad Medica del IMSS No. 14	Se dio continuidad apoyando a la Dirección de Ecología en la poda de palmas	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
19 de abr de 13	Parque Álvaro Obregón	Se colocó centro de carga a la fuente	1 centro de carga de 2 ventanas	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
19 de abr de 13	Prol. Méndez #1310, Col. Providencia	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito apagado	*****	Ma. Eva Salinas	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
19 de abr de 13	Servicios Públicos Primarios	En la oficina de Dirección se cambio lampara flourescente dañada	1 tubo flourescente 39w	Ma. Luisa Lugo	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
19 de abr de 13	C. Maroma #324 entre la Paz y San Miguel, Col. Concepción	Lampara apagada	1 socket mogul, 1 acrílico	Juan José Orozco	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
19 de abr de 13	C. Vicente Alexander #43, Manzana II, Bustamante III	2 lamparas apagadas	1 foco 100w, 1 foco 150w	Pedro López	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
19 de abr de 13	Profra. Ma. Teresa Álvarez Díez #119, entre Regules y Mariano Vázquez, zona centro	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Gloria Jiménez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
19 de abr de 13	C. Bolivia esq. Prol. Lerdo de Tejada, Col. Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
19 de abr de 13	C. Mezquite esq. Angel Veral, Col. Santa Martha	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
19 de abr de 13	C. Av. Sur And. Colibrí, Col. La Granja	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
19 de abr de 13	Prol. Lerdo de Tejada fte. a Colegio el Fraile, Col. La Finca	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
19 de abr de 13	Juan Sánchez s/n, Comunidad de Carbonera	Se repararon 2 lamparas	1 foco 70w, 1 foco 100w	Juana Ma. Velázquez	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
19 de abr de 13	Plaza del Maestro, Col. Forestal	Se reacomodo reflector que se encontraba movido	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
19 de abr de 13	C. Manzanilla #120, Col. Palma de Romero	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
19 de abr de 13	C. Belton #705, Col. El Pineño	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Marina Hernández	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
19 de abr de 13	Col. Palma de Romero, Fracc. Matehuala, Kildum, Manuel Moreno Torres, Magisterial los Reyes, Ollería, Fovissste, Fracc. Minerales	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
19 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se desarmaron carcasas de 3 lamparas para su reparación, se lavaron y pintaron partes, además se repararon barrenos de tornillos	*****	Guardia de Alumbrado	José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
22 de abr de 13	Comunidad de La Joya	Se reinstalo lampara caída, y se repararon 2 lamparas	3 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 2 acrílicos, 1 mt. de fleje ¾, 1 malla antivandalica, 1 hebilla ¾	Ma. Elia Martínez	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
22 de abr de 13	Presidencia Municipal	Se cambiaron 3 lamparas en el área de Contabilidad y 3 lamparas en el área de Secretaria Particular	6 tubos flourescentes 39w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
22 de abr de 13	C. Flores Magón esq. Lerdo de Tejada, Col. Ferrocarrilera	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	Bartolo Rangel	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
22 de abr de 13	C. Juan Sarabia #1011, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v	Luis Mendoza	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
22 de abr de 13	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Se repararon 2 lamparas	1 foco 250w, 1 fotocelda 220v	Ángel Esqueda	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
22 de abr de 13	C. Naranja, Cereza y Limón, Col. Los Naranjos	Se cambio fotocelda a circuito apagado	1 fotocelda 127v	Marisol Velázquez	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de abr de 13	C. Calderón #209, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de abr de 13	C. Alamos #212 entre Independencia y Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de abr de 13	C. Juárez Lado sur de la funeraria entre Xicotancatl y Ocampo	Se verificó lampara apagada, se encontró funcionando normalmente	*****	Alfonso Puente	Rubén Luis 2o. Turno	72
22 de abr de 13	Col. Providencia, La Concepción, El Gallo	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
22 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se desarmaron carcacas de 4 lamparas para su reparación, se enderezaron tapas se lavaron y pintaron partes, además se repararon barrenos de tornillos	*****	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
23 de abr de 13	C. Reforma esq. Rio Soto La Marina, Col. Concepción	Lampara apagada	1 foco 70w	Rufino Coronado	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
23 de abr de 13	C. Veracruz #708 entre Tlaxcala y Toluca, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guillerma Orozco	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
23 de abr de 13	C. Relámpago #304 entre Otoño e Invierno, Col. San Antonio	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Francisca Zavala	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
23 de abr de 13	CRI	En el área de sala de usos múltiples se cambio fase de interruptor termomagnético que alimenta los contactos	*****	Norma Ramírez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
23 de abr de 13	C. Sierra Ventana #35, Col. Ollería	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Herlinda García	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
23 de abr de 13	C. Rio Tamez #609 entre Rio Bravo y Rio Nilo, Col. Mitras	Lampara apagada	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de abr de 13	C. Cerro Gordo esq. Rio Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandalica	Alberto Esparza	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de abr de 13	C. Rivas Guillén #414 pasando Fray Durán, Col. Juaréz	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico	Adela González Hernández	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
23 de abr de 13	C. Reforma esq. Altamirano, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de abr de 13	C. La Paz esq. Villa Hidalgo, Col. Olivar de las Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de abr de 13	C. Ciudad Valles s/n, Col. Animas	Lampara apagada	1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de abr de 13	Col. Las Animas, San Ángel, San José, Las Hadas, San Antonio, Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
23 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se desarmaron carcasas de 3 lamparas, se lavaron y pintaron partes, además se repararon barrenos de tornillos y soportes, también se realizó limpieza de área de trabajo	*****	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
24 de abr de 13	C. Maromas esq. Reforma, Col. Concepción	Se cambio preparación de medidor No. 3EC590 para lamparas	1 abrazadera tipo cooper, 1 base 4X100, 2 hebillas $\frac{3}{4}$, 2 mts. de fleje $\frac{3}{4}$, 24 mts. de cable #8, $\frac{1}{2}$ tramo de tubo $\frac{1}{2}$ pared gruesa	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
24 de abr de 13	C. Rio Sonora esq. Carlos Vivanco, Col. Las Mitras	Se cambio cableado que alimenta el equipo de medición	24 mts. de cable #8	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
24 de abr de 13	C. San Antonio esq. Terán, Col. Del Bosque	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Ma. Elena Mendoza	José Roque Cruz 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
24 de abr de 13	Plaza de Armas	Se cambio foco en el kiosco	1 foco 150w (½ uso)	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	73
24 de abr de 13	Puente Interestatal crucero a Dr. Arroyo	Se dio mantenimiento a 6 luminarias	4 focos 150w, 2 balastos 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
24 de abr de 13	Presidencia Municipal	Se cambio luminarias de faroles, colocandose lamparas fluorescentes en su lugar, retirándose balastos y focos vapor de sodio	6 lamparas fluorescentes 85w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
24 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se termino de enderezadar y pintar lamparas, se efectuó limpieza y pintado de 4 arbotantes dragón, 1 fue restaurado con piezas en buen estado, además se efectuó limpieza de área de trabajo	*****	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
25 de abr de 13	C. Rosario Castellanos #101, Bustamante I	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Ma. de Lourdes Rodríguez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
25 de abr de 13	C. Del Derecho, Fracc. Benito Juárez	Se reactivo circuito apagado	*****	Ana Ma. Obregón	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
25 de abr de 13	C. Negundos #710 esq. Sabinos, Col. Olivar	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Hilda González	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
25 de abr de 13	Comunidad de Estanque de Blanco	Se activo circuito apagado	*****	Martina Martínez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de abr de 13	C. Francisco Montes de Oca #302, Col. Providencia	Se recolocó lampara caída	1 hebilla $\frac{3}{4}$, 1 mt. de fleje, 1 refractor de policarbonato	Personal del Conalep	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
25 de abr de 13	C. Mariano Vázquez esq. 5 de Mayo, Col. Altamira	Lampara apagada	1 fotocelda 220v	Francisco López	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
25 de abr de 13	C. Hilda Anderson #170, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w	Roberto Martínez	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
25 de abr de 13	Comunidad de Estanque de Blanco	Se verificaron medidas de la cancha deportiva para realizar proyecto de iluminación	*****	Alumbrado Público	Ing. Fco. Javier Saucedo	73
25 de abr de 13	Comunidad de Troje de los Moreno	Se verificaron medidas de la cancha deportiva para realizar proyecto de iluminación	*****	Alumbrado Público	Ing. Fco. Javier Saucedo	73
25 de abr de 13	Comunidad de Estanque de Blanco	Se reactivo circuito apagado	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
25 de abr de 13	Circuito Hacienda La Florida esq. Hacienda La Florida, Fracc. San Benito	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	71
25 de abr de 13	C. Paseo de los Agaves, Fracc. San Benito	Lampara apagada	1 foco 150w	Cesar Romero Álvarez	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se fabricaron soportes y se adaptaron sockets a figuras metálicas de arbotantes de dragón	24 mts. de cable #12	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
26 de abr de 13	Blvd. Turístico carr. 57 fte. gasolinera el capri	Se retiro brazo dañado de 2.50mts. de largo	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
26 de abr de 13	Bodega del Auditorio Municipal	Se repuso balastro y tubo de 32w a 12 lamparas de 2x32w pertenecientes al Centro Cultural Municipal	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	72
26 de abr de 13	Puente Interestatal	Se cambio fotocelda de 220v	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
26 de abr de 13	Museo de las Culturas	Se repararon 2 lamparas de los baños y se retiraron 4 de los pasillos y oficinas para darles mantenimiento en el Taller de Alumbrado	4 tubos fluorescentes 32w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
26 de abr de 13	Centro Cultural Municipal	Se retiraron 11 lamparas de las salas, talleres y pasillos, además se repararon 3	5 tubos fluorescentes 32w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
26 de abr de 13	Centro Cultural Municipal	Se reinstalaron 13 lamparas fluorescentes de 2X32w	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
26 de abr de 13	C. Filomeno Mata esq. Priv. Filomeno Mata, Col. Cumbres	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
26 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se termino con la adaptación de bases de socket a figuras metálicas de dragones, además se barrenaron 3 tornillos, se cambio base a sockets a lampara fluorescente de 2x32w y se realizó limpieza del área de trabajo	24 mts. de cable #12	Guardia de Alumbrado	José Juan Medellín y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
29 de abr de 13	Arco Sur, Blvd. Héroes Potosinos	Se cambio tubo curvalum 32w, además se termino de instalar cable neutro y se conectaron las letras	1 tubo fluorescente 32w, 78 mts. cable neutranel 1+1	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
29 de abr de 13	Centro Cultural Municipal	Se reinstalaron 9 lamparas en diferentes salones, además se repararon reflectores y lamparas	5 reflectores par 20, 2 lamparas flourescentes 15w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 2o. Turno	72
29 de abr de 13	Centro Cultural Municipal	Se retiraron 6 lamparas y se reparo una	2 tubos flourescentes 32w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
29 de abr de 13	Carr. a la Paz a espaldas de el Panteón Jardines de la Luz	Se instalaron líneas de alimentación de registro a registro	37 mts. de cable XLP #2	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
29 de abr de 13	Centro Cultural Municipal	En la sala audiovisual se repararon 10 lamparas	5 balastos 2x32w electronico, 8 tubos curvalum 32w, 5 tapas cuadradas para caja de registro 3x3	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	73
29 de abr de 13	C. Paulino Uriostegui #131 entre Distrito Federal y Tabasco, Col. Antorchista	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandalica	Pedro Cadena Medina	Rubén Luis 2o. Turno	71

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
29 de abr de 13	Plaza Guadalupe Vega Macias a espaldas del Panteón Guadalupe, Col. Inf. Fidel Velázquez	Lampara prende y apaga, se realizaron conexiones	*****	Gilberto Chávez	Rubén Luis 2o. Turno	71
29 de abr de 13	Prol. Lerdo de Tejada a espaldas de walmart, Col. Arboledas	Lamparas apagadas, se activo interruptor termomagnético	*****	Marina Herrera	Rubén Luis 2o. Turno	71
29 de abr de 13	C. Constitución esq. Juárez	Se colocaron 4 dragones a arbotante	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
29 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 8 lamparas tipo colonial 150w en 127v, se barrenaron 8 carcasas de lampara OV 15 y se les colocó base para fotocelda, además se pinto poste modificado	8 balastos 150w (½ uso), 8 focos 150w (½ uso), 8 acrílicos, 5 mts. de cable #12, 8 bases para fotocelda	Guardia de Alumbrado	Jesús Alonso Sifuentes Balandrán y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****
29 de abr de 13	Bodega del Auditorio Municipal	Se repararon 10 lamparas de 32w, quedando pendientes 6	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz 1er. Turno	****
30 de abr de 13	Parque Álvaro Obregón	Para evento del “Día del Niño” organizado por el DIF Municipal se instaló cable para colocar 2 contactos polarizados	100 mts. de cable #10, 65 mts. de cable #8, 2 contactos polarizados, 1 reflector 1000w, 1 térmico 30 amp.	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	71
30 de abr de 13	Comunidad de Santa Lucia	Se verificaron y repararon un total de cuatro lamparas, 2 de conexiones	1 foco 70w, 1 foco 250w	Alumbrado Público	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72
30 de abr de 13	Esc. Prim. Benito Juárez de la Comunidad de Santa Lucia	Se dio mantenimiento a luminarias que se encontraban apagadas	2 balastos 70w, 1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz Sandoval 1er. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
30 de abr de 13	C. Zenif, Col. Florida I	Se colocó poste metálico y se instaló cable de alimentación	80 mts. de cable neutranel 2+1, 4 guardacavos, 1 poste metálico 8 mts.	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos 1er. Turno	72
30 de abr de 13	C. Zaragoza #216 entre Juaréz y Leandro Valle	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Rolando Mendoza	Rubén Luis 2o. Turno	71
30 de abr de 13	C. Zenif s/n lado sur después del #106 Col. Florida I	Se instalaron 2 lamparas suburbanas de 100w en 220v	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
30 de abr de 13	Av. Roble en tramo Lerdo de Tejada y Col. Llano Azul	Se cambio fotocelda 220v dañada en reelevador	1 fotocelda 220v	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
30 de abr de 13	C. Madero #406 entre Aramberri y 16 de Septiembre, Col. Centro	Lampara apagada	1 balastro 100w	José Luis Valadez	Rubén Luis 2o. Turno	71
30 de abr de 13	C. Libertad #1205 entre Bravo y Aldama, zona centro	Se cambio cristal de lampara roto	1 refractor de policarbonato	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	71
30 de abr de 13	Parque Álvaro Obregón	Se retiró cableado de alimentación de contactos y reflector de 1000w que se había instalado para evento del "Día del Niño"	*****	Guardia de Alumbrado	Rubén Luis 2o. Turno	72
30 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se armaron 2 lamparas suburbanas de 100w en 220v completas	2 carcazas, 2 balastos 100w, 2 fotoceldas 220v, 2 focos 100w (½ uso), 2 brazos metálicos, 10 mts. de cable #12, 2 acrílicos	Guardia de Alumbrado	Jesús Alonso Sifuentes Balandrán y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Abril del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
30 de abr de 13	Taller de Alumbrado Público	Se continuo armando las últimas lamparas coloniales de 150w en 127v, se siguió probando material de medio uso y se realizo limpieza de área de trabajo	4 acrílicos, 2 mts. de cable #12	Guardia de Alumbrado	Jesús Alonso Sifuentes Balandrán y José Guadalupe Villanueva 2o. Turno	****