

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Ago de 14	Camellón Blvd. Turístico Carr. 57 fte. A La Gasolinera Capri y Hotel Pedregal	Se repararon un total de 18 luminarias de dos circuitos	17 focos 400w, 5 balastos 400w, 1 socket mogul, 26 mts. De cable #12
01 de Ago de 14	Seguridad Pública del Estado	Se apoyó en la verificación y reparación de luminarias del edificio	10 lámparas ahorradoras de 15w, 9 tubos fluorescentes de 75w, 1 balastro 2x75w
01 de Ago de 14	Av. De la Juventud entrada por Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
01 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se verificaron y repararon 4 luminarias OV-15, 2 de 250w y 2 de 400w	*****
01 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, recuperándose 3 focos 100w, 1 de 400w	*****
01 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro de 400w del material de desecho, se logró recuperar	*****
01 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
01 de Ago de 14	Col. Concepción, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
01 de Ago de 14	C. Palmas esq. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Lámpara apagada	1 balastro 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica, 1 foco 70w
01 de Ago de 14	C. Palmas entre Carlos Vivanco y La Paz, Col. Concepción	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Ago de 14	Comunidad de San Francisco de Caleros	Lámpara que enciende muy tarde	1 fotocelda 127v
01 de Ago de 14	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se cambio fotocelda de circuito de lámparas apagadas	1 fotocelda 127v
01 de Ago de 14	Comunidad de San Francisco de Caleros	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
01 de Ago de 14	Ático de la Catedral en la Plaza Juárez	Se conectaron 3 arbotantes	*****
01 de Ago de 14	C. Plan de Guadalupe esq. Aramberri, Comunidad Santana	Lámpara apagada	1 malla antivandálica, 1 foco 70w, 1 acrílico
01 de Ago de 14	C. Plan de Guadalupe, Comunidad Santana	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
01 de Ago de 14	Comunidad de Puerto del Palmar	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
04 de Ago de 14	Av. Aeropuerto esq. Jet, Col. Aviación	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Ago de 14	C. Bustamante fte. A la Iglesia, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
04 de Ago de 14	C. Bustamante entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 fotocelda 220v, 1 mt. De cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
04 de Ago de 14	C. Victoria en el tramo de Juárez a Matamoros, Zona Centro	Se realizó cambio de luminarias retirando 5 tipo suburbana de 100w V.S. e instalando 5 tipo OV-15 de 90w Aditivo Metálico Cerámico	5 luminarias tipo OV-15 de 90w Aditivo Metálico Cerámico
04 de Ago de 14	Plaza Juan Villerías	En poste se cambio alimentación dañada de luminaria	5 mts. De cable THW #14
04 de Ago de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó a la Oficina de Combustible en la reparación de lámpara	1 balastro 2X75w, 1 tubo fluorescente de 75w
04 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 2 de 400w	*****
04 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w	*****
04 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
04 de Ago de 14	Col. Olivar de las Animas tramo calle de Independencia hacia el lado Oriente y de Ceibas hacia lado Sur	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Ago de 14	Col. Providencia, El Gallo, Niños Héroes, Altamira, Acceso a Conalep y Cbtis, La Dichosa, Valle de la Dichosa, La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
04 de Ago de 14	C. Aldama esq. Juan Sarabia, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
04 de Ago de 14	C. 5 de mayo entre Regules y Mariano Vázquez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Agosto de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se repararon 3 luminarias, además se oriento fotocelda que maneja las luminarias de la cancha antigua	3 focos 70w
05 de Agosto de 14	C. Monte Blanco esq. Camino Viejo, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v
05 de Agosto de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	En la cancha nueva se realizaron 6 cepas, en 4 de estas se instalaron registros y en las otras 2 para colar bases para arbotantes, además se escavó 50 mts. De zanja para enterrar manguera para líneas de alimentación	*****
05 de Agosto de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 400w	*****
05 de Agosto de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
05 de Agosto de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 220v, 2 de 127v	*****
05 de Agosto de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 4 luminarias tipo suburbanas, 2 de 150w en 220v, 2 de 100w en 220v	4 carcasas, 2 focos 100w, 2 focos 150w, 2 balastos 100w, 2 balastos 150w, 4 fotoceldas 220v
05 de Agosto de 14	C. 2 de Julio esq. Av. San Rafael, Col. Ampliación San Rafael	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 socket mogul
05 de Agosto de 14	C. Tangamanga esq. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
05 de Agosto de 14	C. Plan de Guadalupe esq. Mar Negro, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
05 de Agosto de 14	Col. La Lagunita, Ampliación La Lagunita	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Agosto de 14	Col. Antorchista, Prol. Antorchista, República de Distrito Federal hasta Nuevo León y de Chihuahua hasta Baja California	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
05 de Agosto de 14	C. Juárez pasando Victoria fte. A Consultorio	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
05 de Agosto de 14	C. Bustamante esq. Mutualismo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico
05 de Agosto de 14	C. Calderón entre Leandro Valle y Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Ago de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	En la cancha nueva se escavaron 25 mts. Más de zanja para completar un total de 75 mts., además se instalaron 75 mts. De poliducto de 3/4 y se taparon las zanjas	75 mts. De poliducto de 3/4
06 de Ago de 14	Av. Kildum, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 foco 150w
06 de Ago de 14	C. Irapuato esq. Acapulco, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Ago de 14	C. Baja California, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Ago de 14	C. Pinos, Comunidad de La Minita	Lámpara apagada	1 balastro 100w
06 de Ago de 14	C. Altamirano, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Ago de 14	Comunidad de San Gabriel	2 Lámparas apagadas	2 fotoceldas 127v
06 de Ago de 14	C. Francisco Villa esq. Lago de Chapala, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
06 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se apoyó a personal de cuadrilla para la realización de reportes en San Gabriel	*****
06 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 12 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
06 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 fotocelda del material de desecho, no se logró recuperar	*****
06 de Ago de 14	C. Durango esq. Zacatecas, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
06 de Ago de 14	C. Campeche esq. Zacatecas, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
06 de Ago de 14	C. Noche Buena Camino Viejo a la Paz e Hidalgo, Fracc. Hidalgo	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
06 de Ago de 14	C. Navidad, Fracc. Hidalgo	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w
07 de Ago de 14	C. Juan Álvarez esq. And. Leonardo Rodríguez Alcaine, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	1 foco 250w
07 de Ago de 14	Av. Kildum, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 balastro 150w
07 de Ago de 14	C. Durango, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
07 de Ago de 14	Cancha Hábitat, Col. República	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito de lámparas apagadas, además se reacomodo horario en reloj	*****
07 de Ago de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se colaron 2 bases para arbotante y se instalaron líneas de alimentación, además se instaló bajada con tubo 3/4, centro de carga de 2 ventanas, 1 registro en base del poste	1 1/2 bultos de cemento, 3 carretillas de combinado, 80 mts. De neutranel 2+1 #6, 8 mts. De cable #8, 1 centro de carga de 2 ventanas
07 de Ago de 14	Plaza Rivas Guillén	Se reemplazo manguera de alimentación a registros	10 mts. De manguera poliducto
07 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 13 focos del material de desecho, recuperándose 2 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w	*****
07 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 5 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
07 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Ago de 14	C. Dilley entre San Antonio y Altamirano, Col. San Isidro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
07 de Ago de 14	C. Belton esq. San Antonio, Col. San Isidro	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
07 de Ago de 14	C. Matamoros esq. Matías Ramos, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
07 de Ago de 14	Col. San Isidro, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
07 de Ago de 14	Parque Álvaro Obregón	Se enderezo luminaria que se encontraba de lado y se retiro base de arbotante dañada	*****
08 de Ago de 14	C. Filomeno Mata e Independencia, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de Ago de 14	C. Filomeno Mata, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de Ago de 14	C. Rosario Castellanos, Bustamante I	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
08 de Ago de 14	C. Emiliano Zapata, Col. Las Cumbres	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
08 de Ago de 14	C. Palmas esq. Carlos Vivanco, Col. Concepción	Se repararon conexiones en balastro de lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Ago de 14	C. Rivas Guillen entre Independencia y San Antonio, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 foco 100w
08 de Ago de 14	C. Río Bravo, Col. Inf. Manuel Moreno Torres	Se reemplazo balastro quemado y aterrizado de circuito	1 balastro 150w
08 de Ago de 14	C. San Antonio casi esq. Rivas Guillén, Fracc. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
08 de Ago de 14	Comunidad de Estanque de Agua Buena	Se instalaron 2 arbotantes de doble brazo, 2 luminarias tipo suburbanas 100w en 220v, 2 luminarias tipo suburbanas 150w en 220v	48 mts. De cable THW #14, 6 conectores de cuña calibre 6/8, 1 base con ménsula para fotocelda, 1 fotocelda 220v, 1 interruptor térmico 2x30
08 de Ago de 14	Plaza ubicada atrás de Interruptores, Col. Manuel Moreno Torres	Se reactivo interruptor termomagnético de circuito general	*****
08 de Ago de 14	C. Juárez esq. Altamirano	Se reemplazo fotocelda dañada de lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de Ago de 14	C. Juárez Norte, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
08 de Ago de 14	C. Aldama entre Independencia y Escobedo	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 fotocelda 220v
08 de Ago de 14	And. Monte Líbano, Col. Ollerías	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
08 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
08 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro del material de desecho, no se logró recuperar	*****
08 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
08 de Ago de 14	Plaza 1o. De Mayo, Inf. Fidel Velázquez	Se verificaron reflectores desconectándose y volviéndose a conectar	*****
09 de Ago de 14	C. Altamirano esq. Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
09 de Ago de 14	C. Mutualismo esq. Ocampo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
09 de Ago de 14	C. Libertad entre Altamirano y Matamoros, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
09 de Ago de 14	Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
09 de Ago de 14	C. Cedros, Col. Ojo de Agua	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
11 de Ago de 14	Bld. De los Andes esq. San Agustín, Fracc. Los Pinos	3 lámparas apagadas	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Ago de 14	C. Mezquite, Florida II	Lámpara apagada	1 balastro 250w, 1 fotocelda 220v
11 de Ago de 14	Av. Compositores, Fracc. Animas	Lámpara apagada	1 balastro 100w
11 de Ago de 14	Comunidad de San José de las Trojes	Se reemplazo fotocelda que controla 6 luminarias, en la entrada, además se repararon al poniente conexiones de un circuito de 3 luminarias	1 fotocelda 127v
11 de Ago de 14	Comunidad de San José de las Trojes	En la Cancha se repararon 3 luminarias y 4 más en las calles	2 fotoceldas 127v, 3 focos 70w, 1 socket mogul, 1 balastro 70w
11 de Ago de 14	Rastro Municipal	Se apoyó con la reparación de 1 lámpara en el área de sacrificio, además se realizaron conexiones nuevas	1 foco 250w A.M.
11 de Ago de 14	Rastro Municipal	Se apoyó con la reparación de 1 lámpara en el área de cerdos	1 balastro 250w A.M.
11 de Ago de 14	Presidencia Municipal	Se apoyó en el área de Sindicatura en la reparación de 1 lámpara	2 tubos fluorescentes 32w
11 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probó 1 balastro del material de desecho, no se logró recuperar	*****
11 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 focos del material de desecho, se recuperó 1 de 250w	*****
11 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
11 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se comenzó con el mantenimiento de adornos para 15 de septiembre	*****
11 de Ago de 14	C. Xicoténcatl esq. Manuel Esperón, Col. Hadas	Lámpara apagada	1 balastro 150w
11 de Ago de 14	C. Jaime Nunó esq. Independencia, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 acrílico
11 de Ago de 14	C. Bustamante fte. A Los Fresnos, Col. Bustamante	Se reactivo circuito de lámparas encendidas todo el día	*****
11 de Ago de 14	C. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
11 de Ago de 14	Av. Gabriel García, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
11 de Ago de 14	Av. Gabriel García, Col. Bustamante	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w, 1 balastro 150w
11 de Ago de 14	C. Reforma, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
11 de Ago de 14	Col. Bustamante I,II,II, Las Hadas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
11 de Ago de 14	Camellón Av. Lerdo de Tejada	Se restableció circuito de lámparas apagadas	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Ago de 14	Av. San Francisco, Col. Guadalupe	Se repararon 2 Lámparas apagadas, y debido a que se quemó fusible del switch que maneja el circuito se tuvo que puentear provisionalmente	2 focos 70w
12 de Ago de 14	C. Juan Francisco Estrada, Col. Ampliación Guadalupe	Se retiró nido de pájaro de luminaria	*****
12 de Ago de 14	And. Sierra Alta, Col. Ollería	Se reemplazaron 2 fotoceldas 1 que controla circuito de luminarias y otra que controla luminaria	2 fotoceldas 220v
12 de Ago de 14	Priv. San Benito entre Florida y los Reyes	Se reemplazó fotocelda que controla circuito de 6 luminarias encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
12 de Ago de 14	C. Lomeña esq. Lerdo de Tejada, Fracc. España	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
12 de Ago de 14	Blvd. De los Andes esq. San Agustín, Fracc. Los Pinos	Se reemplazó fotocelda y repararon conexiones en lámpara apagada	1 fotocelda 127v
12 de Ago de 14	C. Alfonso R. García fte. A la Tortillería, Inf. Fidel Velázquez	Se repararon 2 lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
12 de Ago de 14	Comunidad San Francisco de Caleros	Se reemplazó fotocelda que maneja circuito de 8 luminarias	1 fotocelda 127v
12 de Ago de 14	Seguridad Pública del Estado	Se apoyó con la reparación de lámparas de Oficina, además se reconectaron luminarias del Patio	1 balastro 2x60w, 3 tubos fluorescentes 60w
12 de Ago de 14	Auditorio Municipal	Se apoyó en la colocación de 3 reflectores de 250w en 220v A.M. por evento	3 reflectores de 250w en 220v, 36 mts. De cable neutranel 2+1, 1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
12 de Ago de 14	C. Salvador Díaz, Col. Las Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
12 de Ago de 14	Blvd. Turístico Carr. 57 por el Restaurant el Mezquite	Se dejó trabajando circuito de lámparas de manera directa por retiro de térmico dañado de 60 amp.	*****
12 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza y reparación de sockets a adornos para evento del 15 de septiembre, además se fijaron sockets a acrílico y se reemplazan los dañados	*****
12 de Ago de 14	C. El Salto esq. Valle de México, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	1 balastro 150w
12 de Ago de 14	C. Xicoténcatl esq. Rodolfo Mendiola antes de llegar a Mateméxico	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
12 de Ago de 14	C. Carlos Lasso, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 400w, 1 base para fotocelda
12 de Ago de 14	Cancha Deportiva Col. Concepción	Se apoyó desconectando reflectores para la realización de evento de cine, al terminar se volvieron a conectar, además se colocaron 2 tapas para registro y se retiraron 2 luminarias punta de poste dañadas por vandalismo	*****
12 de Ago de 14	C. Negundos entre Prol. Juárez y Pinos, Col. Olivar	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
13 de Ago de 14	Planta Tratadora de Agua en la Comunidad de los Ángeles	Se apoyó a SAPSAM reparando lámpara apagada	1 foco 175w A.M.

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Ago de 14	C. Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
13 de Ago de 14	And. Raúl Caballero esq. Salvador Díaz Macías, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
13 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se continuo con la limpieza y reparación de adornos para evento del 15 de septiembre	*****
13 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se repararon 3 luminarias de inducción magnética	1 balastro 80w inducción magnética, 1 lampara 80w inducción magnética, 3 refractores antique, 3 refractores siglo XXI, 1 kit de inducción magnética lampara y balastro de 80w
13 de Ago de 14	Col. La Lagunita, La Dichosa, Valle de la Dichosa	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
13 de Ago de 14	Blvd. Turístico Carr. 57 tramo de Guerrero a Insurgentes	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
13 de Ago de 14	Cancha Col. La Dichosa	Se apoyó desconectando reflectores para evento de cine, al terminar se volvieron a conectar	*****
13 de Ago de 14	C. R. Ochoa Zaragoza Esq. A.N. de la Vega, Col. La Dichosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
13 de Ago de 14	C. Porfirio Díaz esq. Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Ago de 14	Priv. Paseo de la Reforma esq. Reforma, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
13 de Ago de 14	C. Tangamanga, Col. La Lagunita	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
14 de Ago de 14	Comunidad de San Rafael	Se repararon 4 luminarias, quedando pendientes 2 por cristales rotos	1 balastro 70w, 1 foco 100w, 1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 socket mogul
14 de Ago de 14	Camellón de Lerdo de Tejada tramo calle Austria Col. Las Mercedes a And. Jilguero de la Col. La Granja	Se verificaron 22 registros del Alumbrado Público, se les repuso cable del registro al poste a 8, además se colocó cinta de aislar en conexiones de otros, quedando hacia el norte 5 pendientes	32 mts. De cable #12
14 de Ago de 14	C. Olivos, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
14 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se continuo con probando y reponiendo focos de adornos para evento del 15 de septiembre, quedando pendientes por terminar adornos de medallones y campana	*****
14 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se terminaron de armar 3 luminarias punta de poste de inducción magnética, fijando tapa superior	*****
14 de Ago de 14	Comunidad de San Antonio de Zaragoza	Lámpara apagada	1 balastro 250w
14 de Ago de 14	Priv. Negrete, Bustamante III	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 acrílico

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Ago de 14	Priv. Negrete, Bustamante III	Lámpara apagada	1 foco 70w
14 de Ago de 14	C. San Luis entre Toluca y Tlaxcala, Col. República	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
14 de Ago de 14	Cancha Col. Vista Hermosa	Se apoyó desconectando reflectores para evento de cine, al terminar se volvieron a conectar	*****
14 de Ago de 14	C. Año Nuevo, Fracc. Hidalgo	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 1 acrílico, .50 mt. De cable #14
14 de Ago de 14	C. San Agustín fte. A Salón los Reyes, Fracc. San Agustín	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico
15 de Ago de 14	Salida a San Rafael, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 foco 250w
15 de Ago de 14	Comunidad de San Rafael	Lámpara apagada	1 foco 250w, 1 balastro 250w
15 de Ago de 14	C. Santa Fe, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 100w
15 de Ago de 14	C. Luis Espota al sur de General Negrete, Col. Bustamante	Se reemplazo fotocelda que controla circuito de 4 luminarias	1 fotocelda 220v
15 de Ago de 14	Cancha Deportiva Col. Concepción	Se reinstalarón 3 luminarias tipo Colonial de Inducción Magnética de 80w en 220v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
15 de Ago de 14	Plaza de la Col. Rivas Guillén	Se instalarán 4 luminarias tipo colonial de 150w en 220v y líneas de alimentación general	4 luminarias tipo colonial de 150w en 220v, 2 tramos de tubo pared delgada de 1/2, 1 mufa de entrada 1/2, 60 mts. De cable THW #14, 70 mts. De cable neutranel 2+1, 30 mts. De cable THW #10, 10 mts. De poliducto 3/4, 2 mts. De fleje 3/4, 2 hebillas 3/4
15 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se terminó de instalar y probar adornos para evento 15 de septiembre	*****
15 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 15 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
15 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 balastos del material de desecho, se recuperó 1 de 70w, 1 de 150w	*****
15 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 11 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
15 de Ago de 14	Av. 16 de septiembre, Comunidad de Santana	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
15 de Ago de 14	C. Independencia esq. Constitución, Zona Centro	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v, 1.50 mts. De cable #16, 1 balastro 250w, 1 foco 250w
15 de Ago de 14	Plaza Deportiva Jorge Luis Borges, Col. Bustamante	Se apoyó desconectando los térmicos para evento de cine, al terminar se volvieron a conectar	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Ago de 14	Av. De la Juventud, Zona Centro	Se repararon conexiones en luminaria desconectada	*****
18 de Ago de 14	Centro Recreativo	Se apoyó al departamento de Ecología en la reparación de falso contacto en una línea en el lado oriente del vivero	*****
18 de Ago de 14	C. Palmas, Col. Concepción	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
18 de Ago de 14	C. Ceibas y Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
18 de Ago de 14	C. Juárez esq. Filomeno Mata, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
18 de Ago de 14	Rastro Municipal	Se apoyó reparando lámpara apagada en el área de Cerdos	1 foco 250w A.M.
18 de Ago de 14	Plaza Deportiva, Col. Bustamante I	Se realizó mantenimiento a 4 reflectores de inducción magnética de 300w	2 tubos fluorescentes inducción magnética de 300w
18 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
18 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
18 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, se recuperaron 2 de 250w	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
18 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se desarmaron gabinetes de equipos lumidin	*****
18 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se repararon 2 proyectores de 300w de Inducción Magnética	2 luminarias de inducción magnética, 2 refractores super flex
18 de Ago de 14	Col. Concepción tramo calle Palmas hasta Río Balsas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
18 de Ago de 14	C. Altamirano entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico, 1 socket, 1 foco 100w,.50 mts. De cable #12
18 de Ago de 14	Av. Del Frayle esq. Monte Albán, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
18 de Ago de 14	C. Guadalupe esq. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 100w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
18 de Ago de 14	Blvd. Carlos Lasso Fte. C.M.D. entre Flores Magón e Ignacio Ramírez	Lámpara apagada	1 foco 400w, 1 refractor de policarbonato
18 de Ago de 14	C. Colon, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico
18 de Ago de 14	C. Betancourt entre Madero y Reyes, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ago de 14	C. Libertad fte. A la Capilla del Niño Jesús entre Abasolo y Terán, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ago de 14	C. Río Bravo, Col. Mitras	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
19 de Ago de 14	C. Rivas Guillén esq. San Antonio, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
19 de Ago de 14	C. Lázaro Cárdenas esq. Rivas Guillén, Plaza Prados de San Miguel	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Ago de 14	Prol. Altamirano, Col. Vista Hermosa	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
19 de Ago de 14	C. San Agustín, Col. Guadalupe	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
19 de Ago de 14	Priv. Matamoros	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
19 de Ago de 14	C. Independencia esq. Laureles	Lámpara que enciende muy tarde	1 fotocelda 220v
19 de Ago de 14	C. Salvador Nava de la Plaza al Sur, Col. Magisterial los Reyes	Circuito apagado por cable roto debido corto, se localizó balastro quemado que estaba aterrizado, se reemplazó este y otro más	2 balastos 250w, 1 foco 250w
19 de Ago de 14	Bldv. De los Andes al Pte. De Sierra Ventana	Se retiro luminaria que se llevó al Taller donde se cambio carcasa completa con acrílico y se volvió a reinstalar	1 carcasa, 1 acrílico
19 de Ago de 14	Comunidad de la Bonita	Se repararon 3 luminarias	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ago de 14	Comunidad de el Mezquite	Se repararon 3 luminarias	3 fotoceldas 127v, 2 focos 70w
19 de Ago de 14	Comunidad de la Luz	Se reactivo circuito de lámparas apagadas	*****
19 de Ago de 14	Parque Vicente Guerrero	Se repararon un total de 17 luminarias	3 balastos tipo remoto de 250w, 5 balastos tipo remoto 70w, 9 balastos tipo remoto 100w
19 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se cambio carcasa de lámpara suburbana	*****
19 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza de 3 acrílicos de luminarias tipo suburbana	*****
19 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 focos del material de desecho, se recuperaron 4 de 70w, 3 de 100w, 1 de 150w, 6 de 250w	*****
19 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, se recuperaron 2 de 250w	*****
19 de Ago de 14	C. Río Sonora, Col. Las Mitras	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Ago de 14	Prol. Hidalgo a un costado del Arroyo, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	1 balastro 250w
19 de Ago de 14	Av. Norte esq. Dominico, Col. La Granja	Lámpara apagada	1 balastro 70w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ago de 14	C. Manuel Esperón, Col. Las Hadas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
19 de Ago de 14	C. Rafael Yrizar, Col. Rivas Guillén	Lámpara apagada	1 foco 70w, 1 acrílico
19 de Ago de 14	Col. Las Mitras, San José, Rivas Guillén, Del Bosque, San Francisco, Concepción	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
19 de Ago de 14	2o. Camellón de Oriente a Poniente, Bustamante III	Se realizaron nuevas conexiones para restablecer circuito apagado	*****
19 de Ago de 14	C. Paseo de los Olivos, Fracc. Kildum	Lámpara apagada	1 foco 150w
19 de Ago de 14	C. Mina del Socavón de la Purísima, Fracc. Kildum	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ago de 14	C. Oro, Col. El Mineral	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ago de 14	Av. Villa Fontana esq. Av. Paseo de los Pinos, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ago de 14	C. Paseo de las Guirnaldas, Florida I	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
19 de Ago de 14	C. Sor Juana Inés, Florida I	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
19 de Ago de 14	Fracc. Minerales, Col. Manuel Moreno Torres, Fidel Velázquez, Kildum, Mineral, Villa Fontana, Florida I,II, Los Andes, Magisterial los Reyes, San Benito	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Ago de 14	Comunidad de Santana	Se retiro luminaria de esfera de 250w y en lugar se instaló una OV-15 de 250w, además se repararon 4 luminarias	3 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 1 luminaria OV-15 de 250w
20 de Ago de 14	Comunidad de Puerto del Palmar	Se repararon 2 luminarias, 1 de conexiones	1 fotocelda 127v
20 de Ago de 14	C. Bocanegra fte. Mercado Bocanegra, Zona Centro	Se retiraron 2 luminarias tipo colonial para su mantenimiento en el Taller	*****
20 de Ago de 14	Seguridad Pública Municipal	Se apoyó en el área de Medico Legista instalando 3 lámparas fluorescentes de 39w, además se cambio contacto doble polarizado y de la fachada se repusieron lámparas ahorradoras	5 lámparas ahorradoras de 15w, 1 contacto doble polarizado, 3 lámparas fluorescentes de 39w
20 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 9 balastos remoto del material de desecho, se recuperaron 2 de 70w, 2 de 100w, 1 de 250w	*****
20 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó mantenimiento a 2 luminarias tipo colonial, limpieza general y reparación de pintura	1 balastro 250w, 1 foco 250w
20 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de	*****
20 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 4 balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 250w	*****
20 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 8 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Ago de 14	C. Filomeno Mata esq. Díaz Mirón, Col. Cumbres	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
20 de Ago de 14	Av. La Paz esq. Villa Hidalgo, Col. Olivar de las Animas	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
20 de Ago de 14	Col. Las Hadas, Fracc. Libertad, San Antonio, San Ángel, Olivar de las Animas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
20 de Ago de 14	Av. San Francisco a un costado de Embotelladora Aga, Col. Guadalupe	Lámpara apagada	1 balastro 150w
20 de Ago de 14	C. Bartolomé de las Casas, Col. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
20 de Ago de 14	C. Nevado de Toluca, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 balastro 100w
20 de Ago de 14	Blvd. De los Andes a un costado de la Secundaria No.2, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 foco 100w
20 de Ago de 14	Col. Colinas de la Paz, Ollerías, Los Arcos, Guadalupe de Camino Viejo hasta Av. San Francisco	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Ago de 14	Prol. Libertad Carr. Al Sacramento	Se repararon 3 luminarias, 1 encendida y 2 apagadas	2 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
21 de Ago de 14	Comunidad de San Vicente	Se acciono circuito de 3 luminarias apagado, además se repararon 2 luminarias más	1 foco 70w, 1 foco 250w, 1 fotocelda 127v, 1 base para fotocelda, 1 socket mogul

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ago de 14	Comunidad de El Sacramento	Se repararon 5 luminarias	1 fotocelda 220v, 2 fotoceldas 127v, 2 focos 70w
21 de Ago de 14	C. Tangamanga, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Ago de 14	C. Reyes, Zona Centro	Se reconectó línea de la lámpara a la face que se encontraba rota	*****
21 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron balastro remoto, recuperándose 2 de 70w, 1 de 100w	*****
21 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron balastos del material de desecho, recuperándose 1 de 100w, 2 de 250w, 1 de 400w	*****
21 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, recuperándose 3 de 250w, 3 de 150w	*****
21 de Ago de 14	Comunidad de Pozo de Santa Clara, Santa Cruz, San Gabriel, San Miguel, El Carmen	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
21 de Ago de 14	Col. Guadalupe, Ampliación Guadalupe, N. Morones, Palma de Romero	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
21 de Ago de 14	Parque Álvaro Obregón	Se reconecto 1 reflector de 1000w A.M.	*****
21 de Ago de 14	Av. San Francisco, Col. Ampliación Guadalupe	Se retiro luminaria inservible	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
21 de Ago de 14	Prol. Aramberri entre Av. Roble y Fresnos, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Ago de 14	C. Olivos, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
21 de Ago de 14	Av. San Francisco esq. Av. Del Carmen, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1refractor de policarbonato
21 de Ago de 14	Comunidad de Santana	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
21 de Ago de 14	C. Circular, Col. La Finca	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
21 de Ago de 14	Av. Santa Isabel esq. San Francisco, Prol. Fernando Amilpa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
22 de Ago de 14	C. Biznaga, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 100w
22 de Ago de 14	C. Fray Bartolomé esq. Padre Proa, Col. Ampliación Guadalupe	Se repararon conexiones y se colocó malla antivandálica en luminaria	*****
22 de Ago de 14	C. Juan Francisco Estrada	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
22 de Ago de 14	Av. Chiapas entre Julián Carrillo y Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Se reparó corto en un arbotante del registro al poste	5 mts.de cable #14

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Ago de 14	Av. San Francisco, Col. Ampliación Guadalupe	Se reinstaló luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v y malla antivandálica	1 luminaria tipo suburbana completa de 70w en 127v, 1 malla antivandálica
22 de Ago de 14	C. Santiago J. Vivanco esq. Madero, Col. Santa Martha	Lámpara apagada	1 foco 150w
22 de Ago de 14	Mercado Bocanegra	Se reinstalaron 2 luminarias tipo Colonial de 250w en 220v en la fachada	2 luminarias tipo colonial de 250w en 220v, 10 mts. De cable THW #14
22 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 14 fotoceldas del material de desecho, no se logró recuperar ninguna	*****
22 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, se recupero 1 de 70w, 1 de 150w, 2 de 250w	*****
22 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, se recuperaron 1 de 70w	*****
22 de Ago de 14	Comunidad de San Jose del Plan, La Puerta, San Antonio de las Barrancas, San José de los Guajes, 16 de Septiembre, Pastoriza, Tropico de Cancer, Potrero de Santa Ana	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
22 de Ago de 14	C. Yucatán esq. Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 socket mogul, 1 acrílico
22 de Ago de 14	C. Bustamante entre Escobedo y Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Ago de 14	C. Betancourt entre Ignacio Ramírez y Lomeña, Col. El Fraile	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
22 de Ago de 14	C. Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
22 de Ago de 14	Comunidad de San Francisco de Caleros	Se apoyó con la colocación de 1 reflector para celebración de fiestas patronales	1 reflector 1000w
25 de Ago de 14	C. Manuel José Othón, Col. Forestal	Lámpara apagada	1 balastro 100w
25 de Ago de 14	C. San Juan esq. Prol. Independencia, Fracc. San Ramón	Lámpara apagada	1 foco 100w
25 de Ago de 14	C. Limón, Col. Los Naranjos	Se retiro luminaria que se había caído	*****
25 de Ago de 14	Comunidad de Encarnación de Abajo	Lámpara apagada	1 foco 70w
25 de Ago de 14	Comunidad de Noria de los Castillo	Se repararon 6 luminarias	4 fotoceldas 127v, 1 foco 70w
25 de Ago de 14	Comunidad de San Lorenzo	Se reemplazo fotocelda a circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
25 de Ago de 14	Comunidad de Pastoriza	Se retiro balastro y foco dañados de Vapor de Mercurio de 175w, además se repararon 3 luminarias	1 foco 70w, 1 foco 100w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Ago de 14	Comunidad San José de Ipoa, La Bonita, San Antonio de los Castillo, La Minita, San Lorenzo, El Tlacuache, El Vaquero, La Misión, El Palmarito, Troje de los Moreno, San José de La Viuda, Noria de los Castillo, El Mimbres, San José de la Peña, La Gavia	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
25 de Ago de 14	Zona Centro de la calle Leona Vicario al sur y al norte hasta Ignacio Ramírez de Oriente a Poniente de Reforma hasta Boulevard Carlos Lazo	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
25 de Ago de 14	Col. Electricistas, El Frayle, Santa Martha, Ferrocarrilera, 22 de Mayo, La Granja, Valle de La Lagunita, La Lagunita, Valle de la Dichosa, La Dichosa, Olivar de las Animas, Altamira	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
25 de Ago de 14	Fracc. Villas de la Forestal, Arboledas, las Mercedes I, las Mercedes II, Las Américas, Las Palmas, La Providencia, El Gallo	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
25 de Ago de 14	Blvd. Héroe Potosinos, Blvd. Turístico Carr. 57, Plaza 5 de Mayo, Plaza Juárez, Plaza Col. La Dichosa, Plaza 10 de Mayo, Plaza Ferrocarrilera, Plaza Col. Olivar, Parque Vicente Guerrero, Parque Álvaro Obregón	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
25 de Ago de 14	Sectores 6,7 y 8 que comprende Col. La Finca, Florida, Ojo de Agua, Inf. Manuel Moreno Torres, Inf. Fidel Velázquez, Llano Azul, Jardines del Ojo de Agua, Fracc. Mineral	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Ago de 14	C. Juan Escutia entre Mariano Vázquez y Jiménez, Col. Niños Héroeos	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Ago de 14	C. Robles entre Pirules y Cedros, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Ago de 14	C. Ceibas, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Ago de 14	C. Tlaxcala esq. Aguascalientes y Tlaxcala esq. San Luis, Col. República	Se verificaron 2 luminarias apagadas, a 1 se le cambio foco	1 foco 100w
25 de Ago de 14	C. Constitución entre Independencia y Libertad, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Ago de 14	C. Constitución entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
25 de Ago de 14	C. Bartolomé de las Casas esq. San Rafael, Col. Ampliación Guadalupe	Se cambio fotocelda de circuito de lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 127v
25 de Ago de 14	C. Tlaxcala esq. San Luis, Col. República	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
25 de Ago de 14	C. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Magisterial los Reyes	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
25 de Ago de 14	C. Negundos entre Pirules y Cedros, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
25 de Ago de 14	C. Veracruz esq. Nuevo León, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica
25 de Ago de 14	C. Reforma Agraria, Zona Centro	Lámpara apagada	1 balastro 150w, 1 base para fotocelda, 1 foco 150w, 1 acrílico
25 de Ago de 14	C. Minas del Socavón, Fracc. Kildum	Se reemplazó línea de alimentación quemadas desde registro hasta la base superior de la lámpara	16 mts. De cable #12
25 de Ago de 14	C. Mutualismo esq. Ocampo, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
25 de Ago de 14	C. Coahuila esq. Nuevo Laredo	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
26 de Ago de 14	C. Pico de Orizaba, Colinas de la Paz	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
26 de Ago de 14	C. Plan de Guadalupe esq. Porfirio Díaz, Col. La Lagunita	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
26 de Ago de 14	Comunidad de la Caja	Se repararon 3 luminarias	1 balastro 70w, 1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
26 de Ago de 14	Plaza y Cancha, Col. Concepción	Se retiraron 2 reflectores y 1 lámpara punta de poste para su reparación, posteriormente se reinstalaron, además se dio orientación a todos los reflectores	*****
26 de Ago de 14	C. Brasil, Col. Las Palmas	Lámpara apagada	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se revisaron y repararon proyectores de reposición de varias capacidades	*****
26 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se revisó lámpara de inducción magnética de la Plaza Col. Concepción, se encontró que trabaja de manera normal	*****
26 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se armó luminaria OV - 15 de 100w en 127v	1 carcasa, 1 foco 100w, 1 brazo metálico, 1 balastro 100w, 5 mts. De cable #16
26 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se revisaron y repararon 2 proyectores de inducción magnética de 300w en 220v	1 kit (lámpara y balastro) 300w en 220v, 1 lámpara de inducción magnética 300w en 220v
26 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 7 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 2 de 127v	*****
26 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 20 focos del material de desecho, se recuperaron 1 de 250w, 5 de 100w	*****
26 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, se recuperaron 1 de 150w	*****
26 de Ago de 14	Comunidad Guadalupe de los Faz, Parritas, Puerto del Palmar, Estanque Blanco, El Durazno, Cerrito Blanco, Jesús María, Las Peñitas, Santa Brígida, Lechería, Arroyito del Agua, Rancho Nuevo, Refugio de los Loera, Los Mendoza, La Caja, Carbonera, San Lorenzo	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
26 de Ago de 14	Sectores 9,10 que comprende Fracc. Hidalgo, San Agustín, Fovissste, Kildum, El Mineral, Villa Fontana, Guadalupe, Col. Colinas de la Paz, Ollería, Magisterial los Reyes, Residencial los Andes, San Benito, Florida I, Florida II, Guadalupe, María Luisa Castillo, Ampliación Guadalupe	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
26 de Ago de 14	C. Altamirano fte. Plaza, Col. Vista Hermosa	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
26 de Ago de 14	C. Altamirano fte. Plaza, Col. Vista Hermosa	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico
26 de Ago de 14	C. Juan de Dios Peza, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v
26 de Ago de 14	C. Filomeno Mata, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Ago de 14	C. Filomeno Mata entre Independencia y Juárez, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
26 de Ago de 14	Comunidad de Santana	Se repararon 7 luminarias	4 focos 70w, 1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v, 2 acrílicos, 2 mts. De cable #14
27 de Ago de 14	C. Altamirano esq. Moore, Col. San Isidro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Ago de 14	Priv. Del Real, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Ago de 14	Comunidad de Guadalupe de los Faz	Se conectó línea de luminaria desconectada	*****
27 de Ago de 14	Comunidad de los Mendoza	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w
27 de Ago de 14	Comunidad de Arroyito de Agua	6 lámparas encendidas todo el día	6 fotoceldas 127v
27 de Ago de 14	Comunidad de Las Peñitas	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
27 de Ago de 14	Comunidad de Carbonera	Se retiraron 2 luminarias de postes de madera, sólo se reinstaló 1, la otra no tiene brazo	*****
27 de Ago de 14	C. Calderón, Zona Centro	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
27 de Ago de 14	C. Matamoros, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 150w
27 de Ago de 14	C. República de Chile, Col. Cumbres	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
27 de Ago de 14	C. Negrete, Col. Jardín	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
27 de Ago de 14	C. Brasil, Col. Las Palmas	Lámpara apagada	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Ago de 14	C. Ocampo entre Libertad y Reforma, Zona Centro	Se repararon conexiones en lámpara apagada	*****
27 de Ago de 14	C. Pico de Orizaba, Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
27 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 2 luminarias tipo suburbanas de 70w en 127v	2 carcasas, 2 balastos 70w, 2 focos 70w, 2 fotoceldas 127v, 2 acrílicos (todo de 1/2 uso), 2 brazos metálicos, 10 mts. De cable #16
27 de Ago de 14	Comunidad Santana de Abajo, Santa Ana de Arriba, Salitrillos del Refugio, Noria de la Cabra, Los Pocitos, Carr. 57 Km. 10, 11, San José de las Trojes, Palmas, Estanque de Agua Buena, San Rafael	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
27 de Ago de 14	Sectores 11, 12 y 13 que comprende Col. San Miguelito, Lázaro Cárdenas, Juárez, Las Cumbres, Jardín, Vista Hermosa, El Pineño, San Isidro, El Mirador, San José, Rivas Guillén, Fracc. Luis N. Morones, Palma de Romero, Matehuala, Bustamante I,II,III, Del Bosque,	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
27 de Ago de 14	C. Hidalgo fte. Al Parque 10 de Mayo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 cristal, 1 foco 250w
27 de Ago de 14	C. Veracruz esq. Nuevo León, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 100w
27 de Ago de 14	C. Sor Juana Inés, Col. Bustamante	Lámpara apagada	1 foco 250w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Ago de 14	Priv. Matamoros, Zona Centro	Lámpara sin foco	1 foco 70w
27 de Ago de 14	Comunidad El Herrero	Lámparas encendidas todo el día	3 fotoceldas 127v
27 de Ago de 14	Priv. 5 de mayo entre 16 de septiembre y 5 de mayo, Zona Centro	Lámpara apagada	1 foco 100w
27 de Ago de 14	C. Terán de Reforma hacia el Poniente, Col. San José	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
27 de Ago de 14	Camino a San Rafael, Comunidad de San Rafael	Lámpara apagada	1 fotocelda 220v
28 de Ago de 14	C. Distrito Federal esq. Sonora, Col. República	Lámpara apagada	1 foco 70w
28 de Ago de 14	C. California al Oriente de Nuevo León, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 220v
28 de Ago de 14	C. Mar Caspio, Col. La lagunita.	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 14	C. Distrito Federal esq. Hermosillo, Col. República	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandálica
28 de Ago de 14	C. Primavera esq. Trueno, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ago de 14	C. Primavera esq. Relámpago, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 250w
28 de Ago de 14	C. Río Bravo, Col. Mitras	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 14	C. Laureles esq. Naranjos	Lámpara apagada	1 foco 100w
28 de Ago de 14	Fte. A Conalep Matehuala	Se retiró luminaria de poste caído	*****
28 de Ago de 14	C. Limón esq. Mandarina, Col. Los Naranjos	Se instaló luminaria tipo OV - 15 de 100w en 127v	1 luminaria tipo OV -15 de 100w en 127v, 2 mts. De fleje 3/4, 1 hebilla 3/4
28 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se armaron 5 luminarias tipo suburbana de 70w en 127v	5 carcasas, 5 balastos 70w (1/2 uso), 5 focos 70w (1/2 uso), 5 fotoceldas 127v (1/2 uso), 5 brazos metálicos, 2 acrílicos, 25 mts. De cable #16
28 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probó y cambio voltaje a 2 proyectores Wall Pack de 175w A.M. en 127v	*****
28 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 2 proyectores de halógeno de 127v	*****
28 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se reparó luminaria tipo suburbana y se modifica de 175w A.M. en 127v	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se realizó limpieza general de luminaria tipo OV-15 de 100w en 127v de la Col. Concepción	*****
28 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 6 focos del material de desecho, recuperándose 1 de 70w, 1 de 100w, 1 de 250w	*****
28 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 22 fotoceldas del material de desecho, recuperándose 1 de 127v, 1 de 220v	*****
28 de Ago de 14	Taller de Alumbrado	Se probaron 3 balastos del material de desecho, no se logró recuperar ninguno	*****
28 de Ago de 14	Comunidad San José de los Sotoles, El Guerrero, La Virgen, Encarnación de Abajo, Sarabia, Santa Lucía, La Concepción, Piedra Blanca, San Francisco de los Bocanegra, San Carlos, Viborillas, El Herrero, El Zacatonal, Jalpa, La Luz	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
28 de Ago de 14	Sector 14 y 15 que comprende Col. Las Hadas, San Antonio, El Paraíso, San Ángel, Mitras, Concepción, Parte de el Olivar de las Animas, Fracc. Rinconada de los Fresnos, Libertad, San Francisco, Animas, los Naranjos, San Ramón,	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
28 de Ago de 14	C. Reforma, Libertad, Independencia, Juárez, Juan Sarabia hasta Bravo, Allende, Morelos, Betancourt, Hidalgo Zona Centro, Insurgentes hasta Ángel Veral, Guerrero hasta Ángel Veral, Reyes hasta Ángel Veral, Bocanegra hasta Ángel Veral	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ago de 14	C. San Diego, Col. Aviación	Lámpara apagada	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 14	C. San Diego, Col. Aviación II	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 14	C. Guerrero, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v, 1 foco 70w
28 de Ago de 14	C. San Diego, Col. Aviación	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 14	C. Tabasco, Col. República	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 14	C. Xicoténcatl, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Ago de 14	C. Aldama entre Juárez y Escobedo, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Ago de 14	C. Aldama esq. Moctezuma, Zona Centro	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w
28 de Ago de 14	C. Pico de Orizaba, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w
28 de Ago de 14	C. Pico de Orizaba, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	1 foco 100w

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
28 de Ago de 14	Priv. Juan José Bustamante, Col. La Dichosa	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
28 de Ago de 14	And. Hilda Anderson de Rojas, Col. La Dichosa	Lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v
28 de Ago de 14	C. Regules entre Escobedo e Independencia	Se verificó reportes de lámparas apagadas, encontrándose que todo estaba funcionando de manera normal	*****
28 de Ago de 14	Fracc. Kildum, Mineral, Villa Fontana, Florida I,II, Col. Magisterial los Reyes, Ollerías, Los Arcos, Los Andes, Ampliación Guadalupe, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****
28 de Ago de 14	Cancha Col. Magisterial los Reyes	Se activo reloj	*****
28 de Ago de 14	C. Nicolas López Loera esq. Blvd. De los Andes, Col. Magisterial los Reyes	Lampara prende y apaga	1 foco 70w
29 de Ago de 14	Comunidad de San José de los Sotoles	Se repararon 2 luminarias	1 balastro 70w, 1 fotocelda 127v
29 de Ago de 14	Comunidad de el Guerrero	Se reconecto línea neutro de luminaria que estaba desconectada	*****
29 de Ago de 14	Comunidad de El Herrero	Lámpara encendida todo el día	1 fotocelda 127v
29 de Ago de 14	Comunidad de Las Palmas	Se reparó 1 luminaria	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 127v

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Agosto del 2014

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Ago de 14	Comunidad de Piedra Blanca	Se repararon 3 luminarias	1 base para fotocelda, 1 balastro 70w, 1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v
29 de Ago de 14	Comunidad de La Luz	Se conectó a otra face circuito de 8 luminarias, debido a que el medidor estaba desconectado y el hilo piloto estaba conectado a face que no estaba energizada	*****
29 de Ago de 14	Comunidad de San Carlos	Se repararon 3 luminarias	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v, 1 balastro 70w, 1 socket mogul
29 de Ago de 14	Comunidad de San Francisco de los Bocanegra	Se repararon 3 luminarias	1 balastro 150w, 1 foco 150w, 2 focos 70w, 1 fotocelda 127v
29 de Ago de 14	Comunidad San Francisco de Caleros, San Antonio de Zaragoza, Tanque Colorado, Puerto de Tetecuaró, Sacramento, Los Ángeles, La Joya, Santa María del Rincon, San Vicente	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
29 de Ago de 14	Sectores 19, 20 y 21 que comprende Col. República, Antorchista, Las Vegas, Manuel Moreno Torres, Aviación I,II, Fracc. Benito Juárez, República	Se apoyó a personal de C.F.E. para realización del Censo de Alumbrado Público	*****
29 de Ago de 14	Comunidad de Noria de la Cabra	Se apoyó con la instalación de un reflector de 1000w en 220v por evento	*****
29 de Ago de 14	C. Jacaranda esq. Lirios, Col. Jardín	Lámpara prende y apaga	1 foco 70w
29 de Ago de 14	C. Rigoberto Ochoa, Col. La Dichosa	Lámparas encendidas todo el día	1 fotocelda 220v