



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013



2012-2015
H. AYUNTAMIENTO
MATEHUALA
GOBERNAR CON MORALES EL COMPROMISO

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
1 de feb de 13	Carr. a La Paz	Se conectaron líneas de alimentación y líneas de alimentación de lámparas	16 conectores 3/0-3/0, 100 mts. de cable #12	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	72
1 de feb de 13	C. Coahuila #29 esq. Zacatecas, Col. República	Se acudió a verificar y las ramas de árbol rozaban la acometida	*****	Daniel Hernández Herrera	José Roque Cruz	72
1 de feb de 13	C. Arteaga s/n atrás de la escuela, Col. Guadalupe	Se instaló acrílico nuevo	1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
1 de feb de 13	C. Primavera esq. Trueno, Col. San Antonio	Se retiró de lámpara nido de pájaro	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
1 de feb de 13	C. Arteaga s/n atrás de la escuela, Col. Guadalupe	Lámpara encendida	1 fotocelda 220v, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
1 de feb de 13	C. Priscila #120, Col. San Antonio	Lámpara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
1 de feb de 13	C. Priscila esq. Primavera, Col. San Antonio	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 refractor de policarbonato	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
1 de feb de 13	Col. Bustamante I,II,III, San Antonio, Fracc. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
5 de feb de 13	Comunidad de la Joya	Se verificaron y repararon un total de 8 lámparas, de una se realizaron conexiones	4 focos 70w, 1 foco 100w, 1 balastro 70w, 3 fotoceldas 127v	Ma. Soledad Saucedá	José Roque Cruz	72
5 de feb de 13	Comunidad de Puerto del Palmar	se verificaron y repararon un total de 3 lámparas, de una se realizaron conexiones	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v	Jacinto Eguía	José Roque Cruz	72
5 de feb de 13	Priv. Libertad esq. Fray Bartolome de las Casas, Fracc. Guadalupe	Lámpara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico, 1 malla antivandálica	José Ascensión	José Roque Cruz	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
5 de feb de 13	C. Hidalgo esq. Bocanegra, Hidalgo esq. Matamoros, Constitución e Independencia, Juárez esq. Bravo, 5 de mayo esq. Mariano Vázquez, Reforma esq. Bustamante, Guerrero esq. 16 de septiembre, Olivos esq. Naranjos, Ángel Veral esq. Mariano Vázquez	Se apoyo a Seguridad Pública Municipal en la colocación de acometidas de energía eléctrica para cámaras de vigilancia	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	73
5 de feb de 13	Plaza col. Lázaro cárdenas	Se acudió a verificar controles de alumbrado, encontrándose interruptor termomagnético desactivado	*****	Rebeca Reyes	Ing. Fco. Javier Sauceda	73
5 de feb de 13	Comunidad de Pastoriza	Se repararon 5 lamparas	3 focos 70w, 1 foco 100w, 2 balastos 70w, 1 balastro 100w, 2 fotoceldas 127v, 2 acrílicos	Ricardo Pérez	José Roque Cruz	72
5 de feb de 13	Comunidad de Potrero de Santa Ana carr. 57 km. 176	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 acrílico	Víctor Vázquez	José Roque Cruz	72
5 de feb de 13	Fte. a la entrada de Betania, Blvd. La Paz	Lampara apagada	1 balastro 250w (½ uso)	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	71
5 de feb de 13	Fte. Interruptores	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	71
5 de feb de 13	de la Glorieta Vuelo del Águila al panteón Jardines de la Luz	Se dio mantenimiento reparándose 11 lamparas	8 focos 250w, 3 focos 250w (½ uso), 3 balastos 250w (½ uso)	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
6 de feb de 13	C. Galeana (a espaldas de la Presidencia Municipal), zona centro	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Ing. Claudia Morales	Juan Manuel Gallegos	72



Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
6 de feb de 13	C. Pinos esq. Victoria, Col. Hacienda	Circuito encendido	1 base para fotocelda, 1 fotocelda 220v, 1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
6 de feb de 13	C. Pinos esq. San Francisco, Col. Hacienda	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
6 de feb de 13	C. San Francisco #104	Se repuso acrílico	1 acrílico	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
6 de feb de 13	C. Paseo de las Guirnaldas #103, Florida II	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Antonio Rodríguez	José Roque Cruz	72
6 de feb de 13	Prol. Bustamante esq. Primavera, Col. San Antonio	Se reviso luminaria pero no se reparo debido a que se encuentra bajo líneas primarias de red de comisión	*****	Gonzalo Pruneda	Juan Manuel Gallegos	73
6 de feb de 13	Blvd. Turístico Carr. 57, Fte. a Zona Industrial	Se realizó cambio de 2 reelevadores dañados	2 reelevadores completos 70 amp.	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	73
6 de feb de 13	Blvd. Héroes Potosinos	Se dio mantenimiento a 8 arbotantes realizado conexiones en registros	5 focos 150w, 2 mts. de cable #14	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
6 de feb de 13	Col. Ma. I. Castillo (por el santuario)	Lamparas apagadas, se realizaron conexiones en el reelevador dejándose el circuito activado directo con fotocelda	*****	Juan Manuel Martínez	Germán Cruz 2o. Turno	72
7 de feb de 13	C. Arteaga #356 entre Rivas Guillen y San Martín, Col. Magisterial Maestros Ilustres	Se cambio reelevador	1 reelevador de 40 amp.	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	71
7 de feb de 13	C. Rio Bravo esq. Carr. Sacramento, Col. Mitras	Lampara apagada	1 foco 70w	Irene Navarro	José Roque Cruz	72



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
7 de feb de 13	C. Betancourt #228 entre Ignacio Ramírez y Flores Magón, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w	Juan Manuel Juárez	José Roque Cruz	72
7 de feb de 13	C. Rio Santamaria esq. Rio Nilo, Col. Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Irene Navarro	José Roque Cruz	72
7 de feb de 13	C. Ceibas #913, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Gloria Hilda Reyna	José Roque Cruz	72
7 de feb de 13	Dif Municipal	En área administrativa se acudió a verificar, encontrando líneas de alimentación de contactos rotas	*****	Rosario López	Juan Manuel Gallegos	73
7 de feb de 13	Atención a la Juventud ubicado en los altos del mercado Bocanegra	En el área del patio se apoyo con la donación y colocación de una lampara tipo suburbana con foco ahorrador de 65w	5 mts. de cable pot #12, 1 lampara tipo suburbana (½ uso), 1 foco ahorrador 65w (½ uso)	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	73
7 de feb de 13	Glorieta Fundadores y Fte. al panteón Guadalupe entre Juárez e Hidalgo	Se dio mantenimiento a 6 arbotantes y se realizo conexión	5 focos 150w, 1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
7 de feb de 13	C. Juárez esq. Ponciano Arriaga, Col. Forestal	Se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
7 de feb de 13	C. Corregidora Queretana #105, Fracc. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 foco 70w	Gustavo guerra	Germán Cruz 2o. Turno	72
7 de feb de 13	Prol. Hidalgo s/n (por la curva)	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
7 de feb de 13	C. Nayarit #1112 entre Guerrero y Orizaba, col. República	Lampara apagada	1 fotocelda 127v, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
7 de feb de 13	C. Nayarit #1509, col. República	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Angélica Ortíz	Germán Cruz 2o. Turno	72
7 de feb de 13	C. Nayarit #1305 entre Nuevo Laredo y Tampico, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
7 de feb de 13	C. Hidalgo #319 norte, Col. Ferrocarrilera	Lampara apagada	1 socket mogul	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
8 de feb de 13	C. Negrete #408, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Ma. de Jesús Hernández	José Roque Cruz	72
8 de feb de 13	C. Ma. de Jesús Costilla #319, Fracc. del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
8 de feb de 13	C. María L. Castillo #107, Col. del Bosque	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
8 de feb de 13	C. Taesa #101 (Fte. a la carreta), Col. Aviación	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Cinthia Rojas	Germán Cruz 2o. Turno	72
8 de feb de 13	C. Membrillo, Col. Olivar	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	María Medina Rangel	Germán Cruz 2o. Turno	72
8 de feb de 13	C. Palmas #108 (a la altura de los campos de fútbol el sol), Col. Ojo de Agua	Lampara apagada	1 balastro 100w	Martín Martínez	Germán Cruz 2o. Turno	72
8 de feb de 13	Av. San Francisco a un costado del #204 entre Margil y Juárez	Se instalo lampara suburbana completa de 100w en 127v	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
8 de feb de 13	C. Hidalgo Fte. a Glorieta Fundadores (a un costado de la floreria	Se dio mantenimiento a un arbotante colonial	1 balastro 150w, 1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2012-2015

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013



Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
8 de feb de 13	C. Matamoros esq. Boulevard	Lampara apagada	1 foco 250w, 1 refractor de policarbonato	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Margarita Maza de Juárez esq. 18 de junio, Fracc. benito Juárez	En los terrenos de la iglesia se dejaron tirados 2 postes de 2 lamparas tipo suburbanas, además se retiro cable neutranel 1+1	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	72
11 de feb de 13	Blvd. Roble	Se instalaron líneas de alimentación para 1 lampara	35 mts. de cable neutranel 2+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	72
11 de feb de 13	C. Margarita Maza de Juárez s/n, Fracc. Benito Juárez	Se cambio acrílico roto	1 refractor de policarbonato	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	72
11 de feb de 13	Col. Lagunita, Antorchista, República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	Carr. a Dr. Arroyo	Se activo circuito	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Campeche #512, col. República	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Aguascalientes entre México y Oaxaca, col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Sinaloa esq. Tlaxcala, Col. República	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
11 de feb de 13	C.. Nieve #116, Col. San Antonio	Lampara apagada	1 foco 150w	Soledad Zavala	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Mar de Cortes #109, Col. La Lagunita	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Plan de San Luis #202, Col. La Lagunita	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Díaz Mirón entre Matamoros y Rafael Najera, Col. Las Cumbres	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 acrílico	Pedro García	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	Prol. Matamoros esq. Guerrero, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Aguascalientes esq. Tamaulipas, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Tamaulipas entre Aguascalientes y México, col. República	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
11 de feb de 13	C. Baja California esq. Orizaba, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
12 de feb de 13	Av. Roble	Se instalaron lineas de alimentación de un poste (de registro a registro)	30 mts. de cable neutranel 2+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
12 de feb de 13	C. Río Nilo esq. Río Papaloapan	Se instalo linea de alimentación a una lampara	25 mts. de cable neutranel 1+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	72
12 de feb de 13	Comunidad de Piedra Blanca	Se verificaron y repararon 2 lamparas, además se retiro otra dañada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Luis Pérez Martínez	Juan Manuel Gallegos	72
12 de feb de 13	Comunidad el Guerrero fte. a la Conasupo	Se reinstalo lampara caída	1 foco 70w, 1 hebilla $\frac{3}{4}$, 1 mt. de fleje $\frac{3}{4}$	Eduardo Romo	Juan Manuel Gallegos	72
12 de feb de 13	Comunidad Guadalupe de los Faz	Se repararon 6 lamparas	1 foco 70w, 1 foco 100w, 1 balastro 100w, 1 fotocelda 127v, 1 acrilico	J. Carmen Faz	José Roque Cruz	72
12 de feb de 13	Transito y Vialidad	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Rosario Arredondo	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
12 de feb de 13	C. Palmas esq. San Miguel, Col. Concepción	Se instalo lampara suburbana completa de 100w en 127v	*****	Ignacio Medrano Estrada	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
12 de feb de 13	C. Franz Schuler #208, Col. Las Hadas	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Zita Esmeralda	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
12 de feb de 13	C. Xicotencatl #730, abajo de Matemexico	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	José María García	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
12 de feb de 13	C. Melchor Ocampo esq. San Antonio, Col. del Bosque	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	Comunidad Refugio de los Loera	Se repararon 2 lamparas	2 focos 70w	Ernesto Loera	José Roque Cruz	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
13 de feb de 13	Priv. San Luis #201, Col. Palma de Romero	Lamparas apagadas, se reactivo circuito por interruptor termomagnético disparado y se cambio fotocelda	1 fotocelda 220v	Elizabeth Oliva	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	C. Lázaro Cárdenas #216 entre Justo Sierra y Simón Bolívar, Col. Juárez	Lampara apagada	1 foco 70w	Armando Sifuentes	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	C. Río Lerma #253, Inf. Fidel Velázquez	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	Fabiola Álvarez	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	C. Lázaro Cárdenas #227 entre Justo Sierra y Simón Bolívar, Col. Juárez	Lampara apagada	1 foco 70w	Armando Sifuentes	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	C. Plan de Ayala esq. 16 de septiembre, Col. Santa Ana	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	C. Victoria #306 entre Juárez y Matamoros, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Asunción Sandoval	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	Carr. a los Ángeles #572 A, Col. La Dichosa	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	C. San Luis #306 a entre Saltillo y Magnolia, Col. El Pineño	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	Comunidad de los Ángeles	Se reparo lampara dañada	1 foco 100w, 1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	Comunidad de San José de la Peña	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias, solo se encontró una encendida todo el día, pero no se reparo por estar ubicada en la parte alta del bordo del tanque	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
13 de feb de 13	Comunidad de Buenavista	Se repararon 6 lamparas	5 focos 70w, 3 fotoceldas 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	Comunidad de la Mesa	Se verificaron y repararon 3 lamparas	2 focos 100w, 2 fotoceldas 127v	Julian Sandoval	José Roque Cruz	72
13 de feb de 13	C. Río uzumacinta #105, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	C. Río Grijalva #307, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato	José Guadalupe Corpus	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	C. San Luis de la Paz #404, Col. Guadalupe	Se realizaron conexiones	*****	Apolo Espinoza	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	C. San Luis de la Paz #408, Col. Guadalupe	Se realizaron conexiones en 2 lamparas apagadas	*****	Apolo Espinoza	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	Camino Viejo a la Paz esq. San Luis de la Paz, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Francisco Cruz	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	C. San Patricio esq. Camino Viejo a la Paz, Col. Guadalupe	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Francisco Cruz	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	C. Ojo de Agua esq. Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 250w	María Ines Zapata	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
13 de feb de 13	Av. Martí esq. Prol. Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	María Ines Zapata	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	Prol. Hidalgo (a un costado de la plaza)	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Reynaldo Alvarado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
13 de feb de 13	Esc. Secundaria Ponciano Arriaga	En la parte exterior de la institución se repararon 5 lamparas	5 acrílicos, 1 malla antivandalica	Alumbrado Público	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
14 de feb de 13	Priv. Juan José Bustamante #19, Col. La Dichosa	Lampara encendida	1 fotocelda 127v	Alicia García	José Roque Cruz	72
14 de feb de 13	Comunidad de Concepción	Se repararon 11 lamparas y se reinstalo otra lampara caída, además se retiro carcasa tipo suburbana frente a la casa del Sr. López	9 focos 70w, 7 fotoceldas 127v, 1 socket, 1 base para fotocelda, 1 hebilla ¾, 1 mt. de fleje	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
14 de feb de 13	Prol. Negrete #1105, Col. Vista Hermosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w, 1 malla antivandalica	Juan Soria	José Roque Cruz	72
14 de feb de 13	Comunidad de la Virgen	Lampara apagada	1 fotocelda 127v	Juan Calderón	José Roque Cruz	72
14 de feb de 13	C. Flores Magón #112, Col. Ferrocarrilera	Lampara prende y apaga	1 foco 400w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
14 de feb de 13	C. Aramberri esq. Nopal, Col. El Fraile	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
15 de feb de 13	C. Abasolo #1109 entre Julian Carrillo y Terán, Col. San José	Se reinstalo lampara caída	5 mts. de cable #12, 1 acrílico	Rubí Martínez	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
15 de feb de 13	C. Galeana #103, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
15 de feb de 13	C. Ciudad Juárez esq. Xilitla, Col. Animas	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
15 de feb de 13	C. Río San Fernando esq. Río Bravo, Col. Las Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
15 de feb de 13	C. Rio Sonora Fte. al#212 entre Río Verde y Río Santa María, Col. Las Mitras	Lampara rota por vandalismo	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
18 de feb de 13	C. Palma #102, Col. Santa Martha	Lampara encendida	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Noel Badillo	72
18 de feb de 13	Priv. Bravo esq. Adalberto Tamayo, Col. Rivas Guillén	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Juana María Solis	José Roque Cruz	72
18 de feb de 13	C. Palma Negra #1000 esq. Almagres, Col. Las Palmas	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 refractor de policarbonato	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
18 de feb de 13	C. Milpitas #920 entre Av. Sur, Col. Las Palmas	Circuito encendido, se cambio fotocelda	1 fotocelda 220v	Alumbrado Público	José Noel Badillo	72
18 de feb de 13	C. Flores Magón Fte. al barón rojo, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 250w, 1 base para fotocelda	Luís Alberto de León	José Roque Cruz	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de feb de 13	C. Flores Magón Fte. al abrevadero, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 400w, 1 fotocelda 220v	Luís Alberto de León	José Roque Cruz	72
18 de feb de 13	C. República de Honduras #545, Col. Palmas	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Carlos Manuel Tinajero	José Roque Cruz	72
18 de feb de 13	C. Pirules esq. Ciprés, Col. Olivar de las Animas	Se reinstaló lampara caída	*****	José Pedraza	José Roque Cruz	72
18 de feb de 13	C. Pirules esq. Olivos, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 foco 150w	José Pedraza	José Roque Cruz	72
18 de feb de 13	Col. Rivas Guillén, Concepción, Olivar de las Animas, Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
18 de feb de 13	C. Río San Fernando esq. San Bartolo, Col. Concepción	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
18 de feb de 13	C. Río Colorado Fte. #212, Col. Concepción	Lampara apagada	1 balastro 70w, (1/2 uso), 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
18 de feb de 13	C. Regules esq. Ángel Veral	Lampara apagada	1 foco 250w	Benigno Velázquez	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
18 de feb de 13	C. Altamirano #115, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
18 de feb de 13	C. Fresnos esq. Cedros, Col. Olivar de las Animas	Lampara apagada	1 balastro 70w (½ uso)	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	Comunidad de Noria de la Cabra	Se repararon 3 lamparas	2 focos 70w, 1 fotocelda 127v	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
19 de feb de 13	C. Rep. de Honduras #545, Col. Las Palmas	Lampara apagada, se reactivo circuito por interruptor termomagnético disparado	*****	Carlos Manuel Tinajero	José Roque Cruz	72
19 de feb de 13	C. 7 #105, Col. Las Vegas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. 7 #201, Col. Las Vegas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w, 1 malla antivandalica	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. 8 esq. Blvd. Dr. arroyo, Col. Las Vegas	Se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. 8 s/n, Col. Las Vegas	Se retiro de lampara nido de pájaro	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	Camino a los Ángeles a un costado de CAPEP, Col. La Dichosa	Se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	Camino a los Ángeles s/n a un costado de Mezquit Rodeo	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
19 de feb de 13	C. Regules esq. Priv. Regules, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. 16 de septiembre #1106, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. Ignacio Montes de Oca #105, Col. Providencia	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. Ignacio Montes de Oca Fte. a CBTIS, Col. Providencia	Lampara prende y apaga	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	Prol. Bustamante s/n, Col. La Dichosa	Lampara apagada	1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. Juan José Bustamante esq. camino a Maravillas, Col. La Dichosa	Lampara rota por vandalismo	1 foco 250w (½ uso)	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. Plan de San Luis #207 entre Emiliano Zapata y Francisco Villa, Col. La Lagunita	Lampara apagada	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. Infiernillo #104, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
19 de feb de 13	C. Calidra s/n entre El Salto y Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	Entrada a la Col. Benito Juárez 2o. poste	Lampara apagada	1 balastro 250w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	C. Antonio Salanueva esq. Guillermo Prieto, Col. Benito Juárez	Lampara apagada	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
19 de feb de 13	Col. La Dichosa, Valle de la Dichosa, Las Vegas, Fracc. Benito Juárez, La Lagunita, Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
20 de feb de 13	Comunidad de Encarnación de Abajo	Se reparo 1 lampara	1 foco 70w, 1 fotocelda 127v	Asunción Rodríguez García	José Roque Cruz	72
20 de feb de 13	Comunidad de Pastoriza	Se reparo 1 lampara	1 foco 70w	Juventino Barrientos	José Roque Cruz	72
20 de feb de 13	C. 16 de septiembre a un costado Salón Imperial entre Regules y Mariano Vázquez	Se verifico lampara, la cuál funcionaba de manera normal	*****	Francisco Miguel Vázquez	José Roque Cruz	72
20 de feb de 13	C. Independencia esq. Díaz Ordaz	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Esther Rodríguez	Ruben luís 2o. turno	72
21 de feb de 13	Carr. 57 esq. Av. Roble	Se apoyo a Seguridad Pública en instalación de líneas de alimentación de cámara y semáforo	6 guardacabos, 150 mts. de cable neutranel 1+1	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
21 de feb de 13	C. Francisco Zarco y Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Se verificó y se sacaron medidas para analizar si se puede colocar una lampara	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
21 de feb de 13	Comunidad de El Vaquero	Se acudió para verificar y sacar medidas y plano, para analizar la posibilidad de instalación de lamparas, esto en atención a solicitud recibida	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
21 de feb de 13	C. Juárez esq. Constitución, zona centro	Se retiraron 4 acometidas, 4 esferas y 4 focos ahorradores	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
21 de feb de 13	C. Zenit #209, Col. La Florida	Lampara prende y apaga	1 foco 150w	Humberto Sánchez	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
21 de feb de 13	C. Prolongación Lerdo de Tejada #1204, Col. La Florida	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
21 de feb de 13	Comunidad de Santa Ana, lado norponiente del puente peatonal	Lampara prende y apaga	1 foco 100w, 1 acrílico	Carlos Zepeda	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
21 de feb de 13	C. Allende esq. prolongación Hidalgo, Col. Ojo de Agua	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
21 de feb de 13	C. Nefi #504, Col. La Florida	Lampara rota por vandalismo	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 acrílico, 1 base para fotocelda	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
21 de feb de 13	C. Zenit #202, Col. La Florida	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
21 de feb de 13	Prol. Hidalgo #123 A, Col. Ojo de Agua	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
21 de feb de 13	Av. Bella Gaviota esq. Golondrina, Col. Bella Gaviota	Lampara apagada	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
21 de feb de 13	Col. La Florida, La Bella Gaviota, Minerales, Ojo de Agua, Fracc. Ojo de Agua	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
22 de feb de 13	Plaza Héroe de Nacozari	Se lavaron esferas y se repusieron focos de 8 arbotantes	19 focos de luz mixta 160w, 1 esfera	Alumbrado Público	José Roque Cruz	***
22 de feb de 13	C. Emiliano Zapata #106 Comunidad de Santa Brigida	Se verificó faltante de lampara, la cuál fue retirada por C.F.E., junto con el poste	*****	Rogelio Jasso	José Roque Cruz	72
22 de feb de 13	C. Ciprés y Estanque Nuevo, Col. Concepción	Circuito Apagado, se dejo funcionando con la fotocelda, debido a que la bobina se encontraba quemada	*****	Tomasa Puente	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
22 de feb de 13	Parque Vicente Guerrero	Se dio mantenimiento a 4 arbotantes	1 balastro 250w, 2 focos 250w, 3 mts. de cable #12	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
22 de feb de 13	C. Francisco González Bocanegra #406, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 250w (½ uso)	Dr. Puerta	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
22 de feb de 13	C. Tomas Esteves Fte. a la biblioteca Club de Leones, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w	Guardia de Alumbrado	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
22 de feb de 13	C. Martha Vivanco y Glorieta	Se reactivo circuito por interruptor termomagnético disparado	*****	Fernando Cabrera	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
22 de feb de 13	C. Galeana (Fte. a relaciones exteriores)	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Ma. Elena Torres	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
22 de feb de 13	Prol. Juárez #114, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Beatriz Cobos	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
22 de feb de 13	C. Jaime nuno #404 entre Reforma y Libertad, zona centro	Lampara apagada	1 balastro 100w, 1 acrílico	Benito Zavala	Christian Ricardo Cedillo 2o. Turno	72
25 de feb de 13	C. Miguel Barragán #113 B, Col. Altamira	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w	Manuel Gallegos	José Roque Cruz	72
25 de feb de 13	C. Alamos #313, Col. Olivar de las Animas	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Javier Tovar	José Roque Cruz	72
25 de feb de 13	Comunidad de Salitrillos del Refugio	Se repararon 3 lamparas	1 foco 70w, 2 fotoceldas 127v	Mireya Aracely Quiróz	José Roque Cruz	72
25 de feb de 13	Av. Roble esq. Carr. 57	Se apoyo a Seguridad Pública en la conexión de cámara de vigilancia	*****	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	73
25 de feb de 13	Teatro Manuel J. Othon	Se apoyo en la reposición de focos	4 focos par 38w, 18 focos tipo vela	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	73

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de feb de 13	Comunidad de San José de los Sotoles	Se verificaron y repararon un total de 8 lamparas	6 focos 70w, 1 foco 100w, 1 balastro 70w, 1 balastro 70w (½ uso), 1 balastro 100w, 1 fotocelda 127v	Valentin Pedraza	José Roque Cruz	72
25 de feb de 13	C. Blvd. Carlos Lasso esq. Ignacio Ramírez	Lampara apagada	1 foco 400w (½ uso), 1 socket mogul	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	71
25 de feb de 13	C. Martha Vivanco, Col. La Florida	Se reactivo circuito en la Glorieta	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	Circuito Mezquite #137, Fracc. Kildum	Lampara apagada	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	C. Guadalupe #102, Col. Guadalupe	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	C. San Antonio #313, Col. Guadalupe	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	C. Matamoros #101 A, zona centro	Lampara apagada	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	C. Hidalgo esq. Matamoros, Zona Centro	Lampara apagada	1 foco 250w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	Fracc. Kildum, Villa Fontana, Florida I, Florida II, Luis N. Morones, Col. Guadalupe, Los Arcos y Ampliación Guadalupe	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	C. Sor Juana Ines de la Cruz esq. Paseo de los Nogales, Col. Florida I	Lampara apagada, se realizaron conexiones en balastro	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quien Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
25 de feb de 13	Av. Kildum #161, Fracc. Kildum	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 refractor de policarbonato	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	C. Francisco Zarco entre Plan de Ayala y Plan de Guadalupe, Col. La Lagunita	Se instalo lampara suburbana completa de 100w en 127v	50 mts. de cable neutranel 1+1, 2 guardacabos	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
25 de feb de 13	Col. Infonavit Fidel Velázquez, Minerales, Manuel Moreno Torres, Ollerias, Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
26 de feb de 13	Esc. Prim. Francisco González Bocanegra de la Col. Antorchista	Se atendió solicitud reacomodando linea principal y cambiando lineas de alimentación hacia los salones, además se verificarón y repararon conexiones	30 mts. de cable THW #10, 1 interruptor termomagéntico 15 Amp., 1 tubo fluorescente 23W, 1 tramo de tubo PVC rígido de ½", 1 codo PVC rígido ½"	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	73
26 de feb de 13	C. Mariano Vázquez Esq. 5 de Mayo, Col. Altamira	Lampara apagada, Se realizaron conexiones a balastro	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
26 de feb de 13	C. Bravo #102, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
26 de feb de 13	C. Monte Sinaí #510, Colinas de la Paz	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
26 de feb de 13	C. Leandro Valle esq. Constitución, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Ma. de Jesús Martínez	Germán Cruz 2o. Turno	72
26 de feb de 13	Comunidad de Santa Ana a un costado de los conos	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
26 de feb de 13	C. Regules #115 entre Méndez y Jiménez, zona centro	2 lamparas apagadas	2 focos 100w	Luis Enrique Sánchez Medellín	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	Comunidad de Santa Brigida	Se instalo lampara suburbana completa de 100w en 127v	*****	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
27 de feb de 13	Relleno Sanitario Intermunicipal	Se repuso foco	1 foco 250w	Alumbrado Público	José Roque Cruz	72
27 de feb de 13	C. Plan de Guadalupe esq. Julián Carrillo, Col. La Lagunita	Se cambio cableado y se completo preparación para equipo de medición	1 mufa 1 ¼ ", 30 mts. de cable THW #8, 1 reducción 1 ¼ " a ½ ", 1.50 cm. de tubo de ½ ", 1 varilla para tierra física, 1 abrazadera cooper, 1 5a. terminal	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	73
27 de feb de 13	Esc. Sec. Ponciano Arriaga	Se apoyo en la reparación de lamparas de patio y canchas	2 refractores de policarbonato para OV 15, 3 balastos 250w (½ uso), 4 focos 250w (½ uso), 1 foco 250w, 1 foco 150w	Alumbrado Público	Juan Manuel Gallegos	73
27 de feb de 13	Coordinación de Ramo 33	En las instalaciones se reparo lampara apagada	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	Coordinación de Ramo 33	En las instalaciones se reparo lampara que prende y apaga	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	Coordinación de Ramo 33	Se reparo lampara apagada en el exterior	1 balastro 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	Coordinación de Ramo 33	Se reparo lampara que prende y apaga en el exterior	1 foco 150w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
27 de feb de 13	C. Chiapas hasta Distrito Federal, Col. República	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	C. Matamoros #710 fte. a Mercado Soriana, zona centro	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	C. Reforma entre Altamirano y Matamoros, zona centro	Se realizaron conexiones	*****	Liliana Oliva	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	C. Guerrero esq. San Luis Potosí, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	C. Toluca esq. Quintana Roo, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	C. Baja California s/n, Col. República	Lampara apagada	1 foco 150w, 1 balastro 150w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	C. Bolivia #992, Col. Las Mercedes II	Lampara prende y apaga	1 foco 250w (½ uso)	Fernando Medellín	Germán Cruz 2o. Turno	72
27 de feb de 13	C. Madero #439 entre Aramberri y Santiago Vivanco, zona centro	Se verifico lampara, la cuál se encontró funcionando de manera normal	*****	Ma. del Socorro Rodríguez	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. Maroma esq. Reforma, Col. Concepción	Se cambio reelevador dañado para circuito de 16 lamparas	1 reelevador de 30 amp.	Guardia de Alumbrado	Juan Manuel Gallegos	72
28 de feb de 13	C. 3 de Diciembre #210 pasando Julián Carrillo, Col. San José	Lampara rota por vandalismo	1 foco 100w	Adriana Contreras	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. Rafael Najera esq. Naranjos, Col. Cumbres	Lampara prende y apaga	1 foco 70w	Irene Méndez	Germán Cruz 2o. Turno	72

Dirección de Alumbrado Público

Actividades Diarias

Febrero del 2013

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado	¿Quién Reporta?	Elec. que atiende	Veh.
28 de feb de 13	C. Regules #127 entre Jiménez y Méndez, zona centro	2 lamparas prenden y apagan	1 foco 100w, 1 foco 150w	Vicente Zarzoza	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. Oaxaca #124, Col. República	Lampara prende y apaga	1 foco 100w	Jesús Galván	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. El Salto esq. Valle de México, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 foco 150w	Rosalinda de León	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. Cerro Gordo esq. Infiernillo, Col. Manuel Moreno Torres	Lampara apagada	1 foco 70w	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. Hidalgo #312, zona centro	Lampara apagada	1 foco 100w, 1 acrílico	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. Niño Artillero esq. Hidalgo, zona centro	Arbotante apagado, se colocó cinta aislante a fotocelda	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. Escobedo #1314, zona centro	Se cambio acrílico roto	1 refractor de policarbonato	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72
28 de feb de 13	C. Leona Vicario #311, zona centro	Lampara apagada, se realizaron conexiones	*****	Guardia de Alumbrado	Germán Cruz 2o. Turno	72